



UWAGA

W węźle nr 1 zamontować wyłącznik ciepłomierza dla c.w. Miejsce montażu zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dla c.o. dostawa ciepłomierza luzem.

ZS8* - zamontować wyłącznik w węźle nr 1

Węzeł nr 14 - instalacja c.o. jest w układzie otwartym. Nie montować NW1, P1, ZI8.

W węzłach nr 14 i 15 nie montować podliczników na c.o.



Miejska Energetyka Ciepła Pila Sp. z o.o.
64 - 920 Pila, ul. Kaczorska 20

Schemat technologiczny węzła centralnego ogrzewania
oraz ciepłej wody użytkowej

Data:
kwiecień 2025 r.

Załącznik nr 1