



# STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY

58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7  
tel. 74 85 00 400, fax. 74 853 09 27  
e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl  
www.swidnica.pl

Świdnica, 10.03.2025 r.

WI.2512.1.2025.2

Dzień dobry,

Informuję, że do zapytania ofertowego (ID: 1073292) o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej mających na celu zniwelowanie do jak najniższego poziomu (nie wyższego niż 10 % względem wartości wyjściowej), opłat za pobór energii biernej (indukcyjnej oraz pojemnościowej) dla 9 punktów poboru energii (PPE) będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Świdnickiego

wpłynęły następujące pytania:

- 1) Czy dysponują Państwo pomiarami mocy czynnej w funkcji czasu, mocy biernej w funkcji czasu, tg fi w funkcji czasu dla każdego z obiektów?
- 2) Jeśli tak to w jakim okresie były one wykonywane (długość pomiaru oraz data).
- 3) Czy posiadają Państwo schematy zasilania dla poszczególnych obiektów?
- 4) Czy posiadają Państwo rzuty architektoniczne poszczególnych obiektów?

## **Odpowiedź Zamawiającego:**

### **Ad. 1 i 2**

Zamawiający nie dysponuje pomiarami mocy czynnej i biernej jak w pytaniu.

### **Ad. 3**

Zamawiający nie posiada schematów zasilania dla poszczególnych obiektów.

### **Ad. 4**

Zamawiający posiada rzuty architektoniczne dla każdego z 9 obiektów objętych zapytaniem.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Wydziału Inwestycji, Remontów  
i Przebiegów

*Łukasz Pełka*