

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„Przebudowa technologii kotłowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp w odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez uczestników postępowania w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udziela odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:**

Pytania z dnia 18.03.2025 r.

1. Czy Zamawiający dopuści izolację ciepłochłonną rurociągów oraz rozdzielaczy wykonaną z wełny mineralnej z wierzchnią warstwą aluminium, np. Rockwool 800?

Odpowiedź:

Wykonać izolację ciepłochronną rurociągów i rozdzielaczy pianką PUR z płaszczem z PVC. Zgodnie z dokumentacją - 5.23. Izolacja ciepłochronna.

2. Czy Zamawiający dopuści wykonanie rurociągów w systemie stali zaciskowej np. KAN-Therm Steel?

Odpowiedź:

Realizacja zgodnie z dokumentacją. Rury stalowe czarne ze szwem łączone przez spawanie - dot. rurociągów technologicznych. Zgodnie z dokumentacją - 5.21. Rurociągi i armatura.

3. Na Rysunku nr3 – Rzut kotłowni – zostały ujęte wymienniki ciepła WYM 1 i WYM 2 – jak rozumiem są one poza zakresem obecnego postępowania przetargowego – proszę o potwierdzenie. Jednocześnie proszę o informację czy zbiorniki buforowe mają posiadać dodatkowe króćce przyłączeniowe dla układu pompy ciepła?

Odpowiedź:

Tak, poza opracowaniem. Projektant zaznaczył z uwagi na pozostawienie przestrzeni dla instalacji technologii PC.

Tak, zbiorniki buforowe winny być wyposażone w króćce umożliwiające przyszłą rozbudowę instalacji technologicznej.

4. Czy podgrzewacz wody ma być wyposażony w podwójną węzownicę dla podgrzewu wody za pomocą PC, czy podgrzew CWU z PC będzie się odbywał przez wymiennik i czy związku z tym podgrzewacz ma posiadać dodatkowe króćce przyłączeniowe?

Odpowiedź:

Nie ma konieczności wyposażania podgrzewacza CWU w podwójną węzownicę. Podgrzew CW z pomp ciepła realizowany będzie w przyszłości w oparciu o wymiennik płytowy.

- II. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- III. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą pozostaje bez zmian.**
- IV. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)