

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 000480/25

Nr dokumentu: 0160/25/DZ

Wasz Znak:

Data: 29.04.2025

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie „Remont sieci ciepłowniczej WP ul. Czapli 69a w Gliwicach”

Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

1. Zgodnie z podkładem mapowym, między stacją wymienników ciepła, a komorą ciepłowniczą przebiegają dwie sieci ciepłownicze. Czy obie są w osobnych kanałach, czy na odcinku prostym między stacją, a komorą przebiegają w jednym, wspólnym kanale?

Odpowiedź: Na trasie remontowanego odcinka sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej sieć wysokich parametrów i sieć niskoparametrowa są w oddzielnych kanałach ciepłowniczych.

Sprawę prowadzi p. Bartosz Jasiński tel. (32) 335-01-25

