



UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A.

ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój T: +48 18 471 28 01 F: +48 18 471 50 81

e-mail: sekretariat@kryniczanka.pl

www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl

Krynica – Zdrój, dnia 22.04.2025r.

Znak sprawy ZP – 271 - 10/25

Znak pisma ZP- 271- 10/ 5 /2025

Do wiadomości wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak ZP-271-10/25 pn. „Rozbiórka budynku Magazynu Wyrobów Gotowych Zakładu Produkcji Wód Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. w Krynicy-Zdroju oraz jego odbudowa”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1

Prośba o zamianę płyty dachowej warstwowej wypełnionej wełną z warstwą wierzchnią na rąbek stojący na profil trapezowy. Brak na rynku takich płyt mających odpowiednie certyfikaty spełniające R30.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę płyty dachowej warstwowej wypełnionej wełną z warstwą wierzchnią na rąbek stojący na profil trapezowy.

Prezes Zarządu Jerzy Piotrowski

