

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Tryb postępowania	Tryb podstawowy bez negocjacji, zgodnie z treścią art. 275 pkt 1 o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).
Nazwa zamówienia	Modernizacja przepompowni ścieków Fasty II w gminie Dobrzyniewo Duże” w formule zaprojektuj i wybuduj
Znak sprawy	Rir.271.2.2025
Data pisma	14.02.2025 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym odpowiada na następujące pytania do SWZ:

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?
Pytanie 1	Czy dopuszcza się pompy, które mają 2 szt. pojedyncze uszczelnienia SiC/SiC?	Zamawiający nie dopuszcza.	NIE
Pytanie 2	Czy dopuszcza się pompy z wirnikiem otwartym o swobodnym przelocie 80mm?	Zamawiający nie dopuszcza.	NIE

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.