

Nr sprawy 10/2025

Olsztyn, dn. 23 kwietnia 2025 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Wykonanie robót remontowo - budowlanych w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności leczniczej, których celem jest dostosowanie i poprawa funkcjonalności pomieszczeń do poszerzanych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia na poziomie POZ w budynku nr 30 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy Al. Warszawskiej 30, położonego na działkach Nr 126 i 95, obręb 61.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ. II

1. Prosimy o udostępnienie rysunku zawierającego zestawienie stolarki drzwiowej.

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki stanowi Załącznik 1 do odpowiedzi.

Ponadto Zamawiający informuje, że dla wszystkich nowo montowanych ościeżnic w zakresie zamówienia należy ująć fabrycznie wykonany otwór w ościeżnicy wraz z doposażeniem ich w elektro-rygiel rewersyjny 9-24V AC/DC. Samo podłączenie elektryczne elektro-rygli pozostaje w zakresie Zamawiającego.

2. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych dla sufitów podwieszanych.

Odpowiedź:

Sufit podwieszany kasetonowy w module 60x60cm, konstrukcja nośna T24 Rockfon/CMC, płyta sufitowa Rockfon Sonar z krawędzią X/M 600x600mm lub o parametrach równoważnych

Dane techniczne/właściwości użytkowe:

- Reakcja na ogień - A1
- zharmonizowana specyfikacja techniczna - EN 13964:2014 lub równoważna.
- Uwalnianie formaldehydu - E1
- Pochłanianie dźwięku dla Krawędzie A: 1,00 E: 1,00
- Wytrzymałość na zginanie - C/0N
- Podatność na rozwój szkodliwych mikroorganizmów, wilgoć z otoczenia A - Niepodatny
- Podatność na rozwój szkodliwych mikroorganizmów, wilgoć w izolacji cieplnej A - Niepodatny
- Trwałość - C
- Przewodzenie ciepła (λ_D , W/mK) - NPD

3. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych dla wykładzin podłogowych.

Odpowiedź:

Wykładziny podłogowe homogeniczne Tarkett Norma (baza oraz cokół) do zastosowania obiektowego bądź o parametrach równoważnych

Dane techniczne:

- Typ produktu wg ISO ISO 10581 lub równoważne, Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW
- Zawartość spoiwa ISO 10581 Typ I lub równoważne
- Klasyfikacja obiektowa ISO 10874 34 lub równoważna. Bardzo intensywne natężenie ruchu
- Klasyfikacja przemysłowa ISO 10874 43 lub równoważne. Intensywne natężenie ruchu
- Zabezpieczenie powierzchni PUR Reinforced lub równoważne.
- Grubość całkowita ISO 24346, 2 mm lub równoważne.
- Grubość warstwy użytkowej ISO 24340, 2 mm lub równoważne.
- Waga całkowita ISO 23997, 2790 g/m² lub równoważne.
- Deklaracja właściwości użytkowych EN 14041 0019-0059-DOP-2018-07 lub równoważne.
- Klasa reakcji na ogień EN 13501-1 Bfl-s1 lub równoważne.
- Reakcja na ogień - EN ISO 9239-1 EN ISO 9239-1 ≥ 8 kW/m² lub równoważne.
- Reakcja na ogień - EN ISO 11925-2 EN ISO 11925-2 Zgodny lub równoważne.
- Właściwości elektrostatyczne EN 1815 Antystatyczne (≤ 2 kV) lub równoważne.
- Przewodzenie ciepłe EN 12667 0,010 m²•K/W lub równoważne.
- Antypoślizgowość EN 13893 Klasa DS ($\mu \geq 0,30$) lub równoważne.
- Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 ≤ 0.10 mm lub równoważne.
- Najlepsza zmierzona wartość : 0,03 mm
- Antypoślizgowość BS 7976-2 PVT ≥ 36 -Niskie ryzyko poślizgu lub równoważne.
- Zwijanie pod wpływem ciepła EN ISO 23999 $\leq |8|$ mm lub równoważne.
- Oddziaływanie kółek krzeseł ISO 4918 Brak uszkodzeń lub równoważne.
- Odporność na światło ISO 105-B02 ≥ 7 lub równoważne.
- Stabilność wymiarowa EN ISO 23999 Średnia wartość zmierzona : ≤ 0.40 % lub równoważne.
- Łatwość odkazania ISO 8690 – DIN 25415 Znakomita lub równoważne.
- Odporność chemiczna ISO 26987 Odporne lub równoważne.
- Odporność na bakterie ISO 846 Part C Nie sprzyja wzrostowi lub równoważne.
- Ogrzewanie podłogowe Tak (max. 27°C)
- Wytrzymałość spoin - średnia wartość EN 684 ≥ 240 N/50mm lub równoważne.
- Wytrzymałość spoin indywidualna wartość EN 684 ≥ 180 N/50mm lub równoważne.
- Nadaje się do recyklingu Tak
- Całkowita zawartość recyklatu 25,5 %
- Ślad Węglowy (Cradle-to-Gate, EPD Moduły A1-A3) 5,71 kg CO₂e /m²
- Emisja LZO po 28 dniach EN 16516 Platinum (≤ 10 µg/m³) lub równoważne.
- Emisja formaldehydu E1

4. Prosimy o wyjaśnienie czy nadproża poz. 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.4.1 wchodzą w zakres zamówienia? Brak w przedmiarze.

Odpowiedź:

Nadproża wchodzą w zakres zamówienia - zostały ujęte w przedmiarze w:

- dziale 1 Roboty remontowo-budowlane - parter - projekt_POZ w pozycji 9
- dziale 4 Roboty remontowo-budowlane - parter - środki własne w pozycji 90 i przyjęte jako nadproża prefabrykowane.

Pokazane w projekcie ścianki dla których zaprojektowano nadproża jako pozycje 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.4.1 są ściankami działowymi stanowiącymi obudowę szachtów. Zamawiający nie narzuca sposobu rozwiązania poszerzenia otworów i podparcia ścian jako zgodnych z projektem konstrukcji i wykonanych jako podparcie z ceownika 100. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamienne np. dla drzwi o szerokości 90cm jako nadproże prefabrykowane prostokątne o wymiarze 12cmx8cmx120cm.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings