



Dane do faktur:

Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW – 6.3810.13.3.2025.8.3.2

Koszalin, dnia 21.02.2025 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: **Przebudowę DW 120 odc. Motaniec – DW 119**

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 12

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 19.02.2025 r. pytanie nr 12 prosimy o modyfikację WPR poz. 76 Montaż kompletnego znaku aktywnego C9+U6a aktywny wraz z ustawieniem słupka stalowego ocynkowanego fi 60 polegającą na wykreśleniu słowa "aktywnego".

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie nr 12 z dnia 19.02.2025r., która otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż znaki aktywne powinny być zasilane poprzez szafkę zasilającą z akumulatorem, szafka zasilana ze słupa SL2. W załączeniu plan sytuacyjny.

Pytanie nr 13

Na zamieszczonym planie sytuacyjnym doświetlenie przejazdu dla rowerów tablice E-4 z poz. 41 oraz tablice E-2a z poz. 42 są do przestawienia. Prosimy o określenie czy tablice w w/w pozycjach mają być nowe, czy do przestawienia? istniejące

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w przekazanym wykazie znaków drogowych przewiduje ustawienie nowego oznakowania - tablice E-4 i E-2a.

Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający zmienia treść pkt 1, 3 i 4 DZIAŁU XII SWZ, które odpowiednio otrzymują brzmienie:

„1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zamawiającego pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1058087>

do dnia 26.02.2025 r. do godziny 10:30”

„3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 26.02.2025 r. o godz.11:00**, za pośrednictwem Platformy.”

„4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. **do dnia 27.03.2025 r.** włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia i zmiany podczas sporządzania ofert.

p.o. Dyrektora

mgr inż. Waldemar Wejnerowski

Załącznik:

Plan sytuacyjny