

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 000366/25

Nr dokumentu: 0158/25/DZ

Wasz Znak:

Data: 28.04.2025

Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie „Remont antykorozyjny konstrukcji bramek stacyjnych i masztu odgromowego stacji 110kV”

Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

1. Czy dopuszczają państwo uprawnienia SEP do 110kV wyłączające pracę przy wymianie izolatorów oraz przy samych liniach ale dopuszczające do prac konserwacyjnych? (Czyszczenie, malowanie)

Odpowiedź: Do przewidzianych prac wystarczą uprawnienia dopuszczające do prac konserwacyjnych. W zakresie przewidzianych prac antykorozyjnych nie przewiduje się wymiany izolatorów lub innych podzespołów linii wysokiego napięcia, a jedynie czyszczenie i malowanie konstrukcji słupów.

Sprawę prowadzi p. Marcin Drozdowski tel. 501 397 787

