



- Obwód nr 18  
Płyta Indukcyjna  
7,0kW
- Obwód nr 19  
Rezerwa
- Obwód nr 20  
Wentylatory  
0,6kW
- Obwód nr 21  
Rezerwa
- Obwód nr 22  
Rezerwa
- Obwód nr 23  
Oświetlenie zewnętrzne  
0,5 kW
- Obwód nr 24  
Oświetlenie zewnętrzne- sterowanie

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

Temat	
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY (PAMILON SPORTOWY)	
Adres budowy	
Koszty gmina Środa Wlkp. dziółka nr ewid. 102	
Investor	Rys. E-05
Gmina Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wlkp.	
Nazwa rysunku	
Rozdzielnica RG - schemat ideowy	
Projektant:	
MGR INŻ. PAMEŁ SZAFRAŃSKI NR EWID.: WKP/0193/P00E/13	
S p r a w d z a j c y:	
MGR INŻ. MICHAŁ SZAFRAŃSKI NR EWID.: WKP/0187/P00E/11	
BRANŻA: E L E K T R Y C Z N A	
ŚRODA WŁKP. PAŹDZIERNIK 2019 r.	