

Znak sprawy: INF-IN.271.01.2025

Leszno, dnia 04 lutego 2025 roku

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 4
z dn. 04.02.2025 r.**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Pzp, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej w Lesznie”.

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie - Urząd Miasta Leszna, Wydział Infrastruktury Miejskiej, Referat Inwestycji informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na złożone pytania, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) dalej jako: „ustawa Pzp”, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie wymaganej wysokości ekranu przeciwkorzeniowego jaki należy zastosować: dostępne wymiary: 30 cm, 60 cm 100 cm, 150 cm, 200 cm. Prosimy również o wyjaśnienie czy ekrany należy ułożyć dookoła krawędzi planowanych nasadzeń przy każdej "zielonej wyspie" (przy krawężnikach) czy tylko wokół brył sadzonych roślin (jeśli tak to prosimy o podanie wymaganego obwodu).

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować ekran przeciwkorzeniowy o wysokości 60 cm oraz należy ułożyć go przy krawężnikach każdej „zielonej wyspy”.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie wymaganej minimalnej powierzchni modułów systemu antykompresyjnego (zalecana, aby powierzchnia modułów pokrywała się z rzutem korony dorosłego drzewa - ok 3x3 m/ 4x4 m).

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć ułożenie modułów o wymiarach 4x4 m.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące na etapie składania ofert.

Z poważaniem

Z-ca Naczelnika
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
Kierownik Referatu Inwestycji

/-/ Bernadeta Szalewska-Konieczna