

GMINA I MIASTO ULANÓW37-410 Ulanów, ul. Rynek 5
woj. podkarpackie

Numer referencyjny: L270.19.2025

tel. (0-15) 8763-041
fax (0-15) 8763-053
NIP 6020016510, REGON 830409488

Ulanów 31-03-2025 r.

– do wszystkich Wykonawców –

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) ustawy Pzp) pn.

Dotyczy: **Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Ulanów wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielinieć – nr KPOD.03.15-IW.21-0062/25”.**

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp”, Zamawiający: Gmina i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, przekazuje zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 28.03.2025 r.

Witam proszę o dokładne wyjaśnienie zapisu:

" Do oferty należy dołączyć charakterystykę o dane techniczne złożeń w szczególności zdolność usuwania metali ciężkich opisanych w projekcie.

Dostawca technologii SUW musi wykazać się doświadczeniem i realizacji w podobnej technologii o wydajności min. 150 m³/h. Wskazaniem wykonanych realizacjach. zał. 5a wykaz zdań"

Odpowiedz:


W kwestii złożeń filtracyjnych muszą być takie jak wskazano w projekcie lub o takich parametrach jak opisano. Nie dopuszcza się złożeń w postaci kwarców, czy zeolitów bez obróbki wysokotermicznej. Złoża z grupy klinoptylolitowej powinny mieć taką samą lub zbliżoną charakterystykę i co istotne opisaną w projekcie pojemność jonową z której wynika zdolność wiązania kationów metali ciężkich.

W kwestii rekomendacji wykonawczej wytwórca modułu filtracyjnego musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu podobnych jednostek w wysokim standardzie technologicznym z możliwością wykonania modułu filtracyjnego loco u siebie i dostarczeniu gotowego modułu filtracyjnego pierwszego stopnia zgodnie z wszystkimi szczegółami zawartymi w projekcie. Ponieważ jest to niezwykle istotny element

technologii oczekuje się, że będzie on wykonany z należytą starannością i, że wcześniej wykonywał już tego typu otwarte jednostki o podobnym lub większym nominale.

B. Zamawiający informuje iż odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert

Z up. BURMISTRZA


mgr Magdalena Hasiak
Sekretarz Gminy i Miasta