



**POLSKI
ŁĄD**



Dąbrowa, dnia 20 lutego 2025r.

ZP.271.10.1.2024

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Słaboszewku” (ID 992828)

- I. Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024r., poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień SWZ w następującym zakresie:

1. W opisie technicznym oraz przedmiarze brak informacji o wymiarach obrzeży granitowych jakie należy zastosować?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że obrzeża granitowe przyjęto o przekroju 6x20 cm.

2. Proszę o informację czy koncepcja zagospodarowania terenu potwierdzająca, że zaoferowane urządzenia spełniają założenia projektu bez powiększania powierzchni placu i wykonywanej nawierzchni może obejmować tylko zakres punktu 8 PLAC ZABAW (załącznik nr 7d do SWZ), w której Wykonawca pokaże, że urządzenia: drabinka robinia RB1285, kiwak robinia RB1363 mieszczą się na placu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 20 stycznia 2025r. w przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych dodatkowo należy przedłożyć: koncepcję zagospodarowania terenu potwierdzającą, że zaoferowane urządzenia spełniają założenia projektu, bez powiększania powierzchni placu i wykonywanej nawierzchni.

3. Pomimo odpowiedzi Zamawiającego, wciąż niejedolite pozostają zapisy dot. warstw nawierzchni mineralnej. Opis techniczny wskazuje na warstwy z kruszyw mineralnych: Hanse Mineral 0/16 mm – 7 cm, Hanse Grand Royal 0/8 mm – 3 cm, zarówno dla drogi jak i dla ścieżek pieszych. Jeżeli Zamawiający udzielił dnia 19-11-2024r odpowiedz, iż warstwy te są prawidłowe i takie należy przyjąć do wyceny, to mamy niezgodność obliczeń w przedmiarze robót – poz. 17, poz. 18,



**POLSKI
ŁĄD**



poz. 25 i poz. 26. Ponadto występuje błąd w poz. 18 w opisie materiałów -dz. 2.1.zatytuowano „Droga z rondem (Hanse Grand Royal), natomiast w nakładzie materiałowym użyto „Hande Grand Robust”, która to nawierzchnia wymaga zgodnie z informacją producenta podbudowy z tłocznią 0/31,5 mm (kruszywo bazaltowe, granitowe lub kwarcyt). Ponadto Hanse Grand Robust ma frakcję 0/11 mm, a zgodnie z odpowiedziami należy zastosować kruszywo frakcji 0/8 mm, czyli Hanse Grand Royal.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał poprawy błędnie podanej nazwy materiału w poz. 18 przedmiaru z Hanse Grand Robust na Hanse Grand Royal.

Sprawdzone zostały przedmiary dla poz. 17, poz. 18, poz. 25 i poz. 26, które w ocenie Zamawiającego są poprawne.

4. Proszę o podanie wymiarów projektowanych obrzeży granitowych dla drogi dojazdowej wraz z rondem oraz ścieżek dla pieszych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że obrzeża granitowe przyjęto o przekroju 6x20 cm.

II. Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024r., poz. 1320), Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia: Część I pkt. II ppkt. 1:

Jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stornie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa> do dnia **24-02-2025r., do godz. 10:00.**

Zamienia się na:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stornie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa> do dnia **03-03-2025r., do godz. 10:00.**


2. Specyfikacja Warunków Zamówienia: Część I pkt. III ppkt. 1:

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24-02-2025r., o godz. 10:05.** Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Zmienia się na:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03-03-2025r., o godz. 10:05.** Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.



**POLSKI
ŁĄD**



3. Specyfikacja Warunków zamówienia: Część III ust. V pkt. 1
Jest:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 23-03-2025r., tj. 30 dni.

Zmienia się na:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 01-04-2025r., tj. 30 dni.

4. W treści załącznika nr 7g do SWZ **Kosztorys ofertowy szczegółowy**, zmienia się nazwę materiału w poz. 18 d.2.1 z Hanse Grand Robust na Hanse Grand Royal. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego pisma.

A. Ziolkowska
WÓJT
Agnieszka Ziolkowska

