

Rypin, 11 lutego 2025 roku

ZP.271.1.4.2025

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. **Budowa miejsc spotkań i relaksu w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie**
Numer postępowania **ZP.271.1.2025**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 6 Ustawy z 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 10 lutego 2025 roku.

Pytanie

Ławki parkowe z oparciem - opis ławki nie zgadza się z przedstawionym zdjęciem. Czy ławka zatem ma być zgodna z opisem, bez uwzględniania pokazanego zdjęcia? Zdjęcie ławki jest na profilu okrągłym. Opis na profilu kwadratowym. Czy zamawiający zgadza się na zastosowanie profilu 60x40mm, zastosowanie desek o grubości 3,5cm i szerokości 9 cm
Opis ławki sugeruje do zdjęcia ławki bez oparcia.

Odpowiedź na pytanie

Ławki parkowe z oparciem należy wykonać zgodnie z opisem małej architektury zawartym w punkcie 3.4.1. Zestawienie tabelaryczne obiektów małej architektury projektu architektoniczno – budowlanego będącego elementem składowym dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do SWZ. Rysunki małej architektury przedstawione w ww. opracowaniu mają charakter poglądowy. Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczącą wymiarów profili i desek.