



Lista opraw Gimax			
Indeks	Nazwa artykułu	Strumień świetlny	Moc przyłączowa
A1	FX45 MP 1519 LED B40 30/70	4700 lm	43 W
A2	FX45 MP 1015 LED B40 30/70	3000 lm	27 W
A3	FX45 MP 1519 LED B40 0/100 DALI	3000 lm	29 W
A4	FX45 OP 1519 LED B40 0/100 DALI	3000 lm	27 W
A5	FX45 OP 1015 LED B40 0/100 DALI	2000 lm	18 W
A6	FX65 OP 2023 LED B40 0/100 DALI	6000 lm	49 W
B1	Motus Line LED B40 MP 40/60	5919 lm	44 W
C1	C25-R600x800 G2 3000-5000 LED B40 OP	4694 lm	34 W
C2	C25-R600x800 G2 3000-5000 LED B40 MP DALI	4301 lm	34 W
C3	C25-R600x800 G2 3000-5000 LED B40 MP IP65	4488 lm	34 W
D1	D45 R80° LED 940 IP54	1000 lm	10 W
E1	AMARO IP54 LED B40 OP IP54	3100 lm	24 W
F1	LIPOD LED STRIP STRONG	600 lm/m	10 W/m
AW1	CEAG GuidLed SL CG-S	180 lm	1 W
AW2	CEAG GuidLed SL CG-S	170 lm	1 W
AW3	CEAG GuidLed SL CG-S	420 lm	3 W
AW4	CEAG GuidLed SL CG-S	155 lm	1 W
EW1	CEAG GuidLed 11011 CG-S		1,2 W
EW2	CEAG GuidLed 11021 CG-S		1,2 W

LEGENDA:

- Wyłącznik oświetlenia 10A, 230V
- Przełącznik oświetlenia 10A, 230V
- Wyłącznik schodowy ośw. 10A, 230V
- Wyłącznik krzyżowy ośw. 10A, 230V
- Łącznik dzwonekowy 10A, 230V
- czujka ruchu 360°

TREŚĆ OPRACOWANIA:	PROJEKT TECH. REMONTU PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO	SKALA: 1:100
	Plan inst. oświetlenia - parter	NR RYSUNKU: E1
ADRES OBIEKTU ul. POW 3/5, 90-255 Łódź dz. ew. nr: 424/14, obręb S-1 Łódź		DATA: styczeń 2025
PROJEKTANT:	NUMER UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr. inż. Arkadiusz Machalowski	LOD/1700/POOE/11	
mgr inż. Łukasz Wiktorowicz	LOD/4945/PWBE/22	
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		