



OZNACZENIA

- złącze kontrolne (AH 03051)
- zwody poziome (Drut Ø8mm)
- złącze krzyżowe (AH 01031)
- zwód pionowy (Drut Ø8mm, 0,5m)

UWAGA:

- Zewnętrzny LPS wykonać jako III klasy.
- Wsporniki zwodów poziomych mocować w odstępach maksymalnie co 1m.
- Uziom będzie wykonany jako fundamentowy objęty zakresem specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wyprowadzone płaskowniki z uziomu.
- Zachować odstępy izolacyjne co najmniej 50cm od elementów instalacji odgromowej do urządzeń, aparatury i innych instalacji.

PKiMSA "Carboautomatyka" S.A.
ul. Budowlanych 168
43-100 Tychy
www.carbo.com.pl

P.P.P. IdeaPro Sp. z o.o.
67-100 Nowa Sól, Polska
ul. Dolnośląska 8
tel. +48 606 149 728
ideapro@ideapro.com.pl

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
Zakład Ochrony Wód
Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice
tel.: 032 259 24 66, 032 259 24 80, fax: 032 259 21 54

REW.	ZMIANA	DATA	PODPIS
Tytuł Projektu: Linia technologiczna do produkcji materiałów nawozowych (w postaci zarówno granulowanej jak i jednolitej ziemistej) z ustabilizowanych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i Ciężkowicach			
Inwestor: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C		Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	
Adres inwestycji: 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69C		Nr Rysunku: CA-P2/2421-PT-E-09	
Nazwa obiektu: WIATA BOKSÓW WIATA ZBIORNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH		Nr projektu: CA-P2/2421	Skala: -
Tytuł rys.: Instalacja odgromowa wiat technologicznych			Format: A3
Niniejsza dokumentacja stanowi przedmiot praw autorskich PKiMSA Carboautomatyka S.A. Jakikolwiek jej wykorzystanie w części lub całości w celach innych niż określone w umowie wymaga pisemnej zgody PKiMSA Carboautomatyka S.A.			Arkusz: 1/3