

Słupsk, dnia 29.05.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa i instalacja nowej jednostki kogeneracyjnej o mocy docelowej ok. 1 MWe wraz przyłączeniem do istniejącej infrastruktury energetycznej, biogazowej w Oczyszczalni ścieków w Słupsku” - nr postępowania WN1/0179/25/2.

PYTANIA Z WYJAŚNIENIAMI

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami), Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

W jaki sposób Wykonawca ma potwierdzić spełnienie warunku odnośnie żywotności świec zapłonowych oraz czasookres przeglądów serwisowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagania dla agregatu i urządzeń towarzyszących, określone w pkt. 7 OPZ, poza parametrami określonymi w zał. Nr 10, będą weryfikowane i oceniane na etapie realizacji umowy z wyłonionym Wykonawcą.

Zgodnie z pkt. 2 OPZ „Dostawca jest zobowiązany do uzgodnienia rozwiązań materiałowych, technicznych i wyposażenia z Zamawiającym. W tym zakresie Dostawca złoży do Zamawiającego propozycje rozwiązań materiałowych i przewidywanych urządzeń”.

Wykazanie spełniania wymaganych parametrów należy potwierdzić w karcie katalogowej, dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonej przez producenta lub innych przedmiotowych środkach dowodowych, umożliwiających ich weryfikację przez Zamawiającego.