



Środa Wlkp. dn. 18.04.2024 r.

**Gmina Środa Wlkp.  
ul. Daszyńskiego 5  
63-000 Środa Wlkp.**

## **OPINIA TECHNICZNA OT/20/2024**

dostarczania wody i odprowadzania ścieków

do planowanego krytego lodowiska miejskiego,  
na dz. nr 3077 przy ul. Sportowej w miejscowości Środa Wlkp.

Przewidywane przeznaczenie i zapotrzebowanie wody na cele:

- bytowe  $Q_{\text{śr/dobę}} = 0,5 \text{ m}^3/\text{dobę}$   $Q_{\text{max/h}} = 0,02 \text{ m}^3/\text{h}$
- przeciwpożarowe  $Q_{\text{dm3/s}} = 20,0 \text{ dm}^3/\text{s}$
- inne  $Q_{\text{śr/dobę}} = \text{-----} \text{ m}^3/\text{dobę}$   $Q_{\text{max/h}} = \text{----} \text{ m}^3/\text{h}$

Ilość odprowadzanych ścieków:

- bytowych  $Q_{\text{śr/dobę}} = 0,5 \text{ m}^3/\text{dobę}$   $Q_{\text{max/h}} = 0,02 \text{ m}^3/\text{h}$

W odpowiedzi na Państwa pismo, poniżej podajemy opinię techniczną:

### **DOSTARCZENIA WODY**

Doprowadzenie wody do planowanego krytego lodowiska miejskiego, na dz. nr 3077 przy ul. Sportowej w miejscowości Środa Wlkp., **jest możliwe poprzez istniejące przyłącze wodociągowe**, za wodomierzem głównym, znajdujące się na dz. nr 2765/2.

### **WODA NA CELE PRZECIWPOŻAROWE**

MPECWiK Sp. z o.o. informuje, że w rejonie planowanej inwestycji zapewnia minimalne wydajności hydrantu zewnętrznego tj. dla hydrantu nadziemnego DN 80 zlokalizowanego na sieci wodociągowej – 10 dm<sup>3</sup>/s. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania, należy zaplanować budowę zbiornika wody na cele ppoż. Jednocześnie informujemy, że napełnianie zbiornika przeciwpożarowego winno odbywać się w godzinach o zmniejszonym poborze wody, tj. w godzinach nocnych (22.00 – 6.00) i poprzedzone zostać informacją zgłoszoną telefonicznie na stacji uzdatniania wody (tel. 61 285 34 86 lub 697 991 478)

MPECWiK Sp. z o.o. informuje również, że na terenie planowanej inwestycji **poprzez istniejące przyłącze wodociągowe**, za wodomierzem głównym, istnieje wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa.



**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej,  
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Harcerska 16; 63-000 Środa Wlkp.**  
tel.: 61 285-35-18    www.wodociagi-sroda.pl  
e-mail: sekretariat@mpecwik.pl

---

**ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH**

Odprowadzanie ścieków bytowych z planowanego krytego lodowiska miejskiego, na dz. nr 3077 przy ul. Sportowej w miejscowości Środa Wlkp., **jest możliwe poprzez istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej**, znajdujące się na dz. nr 2765/2.

MPECWiK Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że ze względu na istniejące ukształtowanie terenu oraz niekorzystne spadki terenu, dla planowanego krytego lodowiska miejskiego należy przewidzieć przepompownię ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, która pozwoli na odprowadzenie ścieków z planowanej inwestycji.

**Opinia techniczna ważna jest przez okres 2 lat od daty wydania**

**PREZES**  
**Bartosz Bałazyk**

**Sprawę prowadzi**

**Piotr Trzebniak**

**Referent ds. technicznych**

**tel. 505 799 976**

**e-mail: p.trzebniak@mpecwik.pl**