


30.08.2021



Zarząd Dróg
Miasta Krakowa

Kraków, 26.08.2021r.

RU.461.6.286.2021

Pełnomocnik :

Pani

Iwona Zakrzewska

REMAPOL

FHU Grzegorz Kalita

ul. Ciepłownicza 21

31-574 Kraków

Inwestor:

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Dróg

Miasta Krakowa

Dotyczy: Warunków technicznych budowy oświetlenia dla zadania pn. : „Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji przebudowy ul. Malinowej w Krakowie wraz z odwodnieniem” – wariant A i wariant B.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w nawiązaniu do złożonego pisma wraz z załączonymi materiałami po przeprowadzonej analizie podaje następujące warunki przebudowy oświetlenia dla obu proponowanych wariantów przebudowy ul. Malinowej:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oświetlenie zasilane z PZ4240. W załączeniu przesyłamy schematy o charakterze informacyjno-poglądowym.
2. Wszystkie projektowane urządzenia oświetleniowe muszą spełniać wymagania stawiane przez ZDMK. Aktualna wymagania można pobrać ze strony www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantów.
3. Z uwagi na brak możliwości zlokalizowania wydzielonego oświetlenia GMK z zachowaniem wymaganych skrajni oraz, z uwagi na ewentualne spowodowanie dodatkowych utrudnień w ruchu pieszych i samochodów, dopuszcza się pozostawienie istniejącej konfiguracji sieci oświetlenia tj. jako wspólnej z siecią dystrybucyjną nN Tauron Dystrybucja S.A.
4. W ramach inwestycji przewidzieć modernizację istniejącego oświetlenia w oparciu o następujące wytyczne:
 - a) projektować nowe oprawy LED wyposażone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.
 - b) Zastosować wydzielony przewód typu np. AsXSn 2x25 na całej długości inwestycji.
 - c) Elementy z demontażu przekazać depozytu ZDMK lub utylizować – w porozumieniu z Działem UT tut. Zarządu nr tel. 12 616 7079.
5. W przypadku ewentualnej zmiany lokalizacji słupów TD S.A. należy uzgodnić lokalizację w ZDMK (procedura ZDMK-36) w oparciu o uzgodniony projekt przebudowy drogi oraz warunki uzyskane od właściciela podbudowy słupowej tj. TD.S.A.
6. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe – szczególnie w rejonach występowania urządzeń technicznych dróg np. oświetlenia) powinny spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl

310/2021

776/2021

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczególności § 109. Projektowane słupy nie mogą zawęzać powierzchni użytkowej chodnika, ścieżek rowerowych i/lub ciągów pieszo-rowerowych.

7. Na powyższe do uzgodnienia w tut. Zarządzie należy przedłożyć projekt wykonawczy (zgodnie z procedurą ZDMK-37). Do projektu dołączyć między innymi niezbędne uzgodnienia z Tauron.
8. W w/w projekcie należy uwzględnić zmiany w układzie oświetlenia wynikające z uzgodnionego projektu IU.461.7.6.2019 (ul. Glogera) – w zależności od terminu realizacji inwestycji.
9. Informujemy również, że do tut. Zarządu wpłynęła prośba o regulację oprawy na wysokości budynku ul. Malinowa 8. Na etapie realizacji zaleca się uwzględnienie w/w prośby.
10. Zachować ciągłość oświetlenia w porze wieczorno-nocnej. Pracę wykonać w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarządem i firmą utrzymującą oświetlenie w Krakowie – uzyskać dopuszczenia do prac na oświetleniu.
11. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy poinformować tut. Zarząd z tygodniowym wyprzedzeniem.
12. Na etapie wydawanie warunków analizie nie podlegają własności działek. Oświetlenie projektować wyłącznie w obszarze działek będących własnością GMK.
13. Dla inwestycji uzyskać niezbędne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostałych Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiązującym prawem i procedurami w tym podpisanie stosownych umów i uzyskanie pełnomocnictw.

Warunki zachowują ważność przez okres 3 lat.

Załączniki:

- 1) Schematy oświetlenia PZ4240

~~7 ap. DYREKTORA ZDMK~~
Piotrmysław Czech
Kierownik Działu Uzgodnień

Otrzymują:

1 x Adresat wraz z załącznikiem

1 x aa RU (100859/2021, ID: 2394475).