

Toruń, 27 kwietnia 2020 roku

WZ.5595.211.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 ze zm.); § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030 ze zm.);

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy”, opracowanej przez rzeczoznawców budowlanego inż. Grażynę Staroń i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Tomasza Płackowskiego, nadesłanej w dniu 6 kwietnia 2020 r., przy piśmie Pana Jarosława Jagodzińskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 56 im. Arkadego Fiedlera z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz, w związku z brakiem możliwości doprowadzenia drogi pożarowej do budynku spełniającej wymagania ww. rozporządzenia;

postanawiam

wyrazić zgodę brak zapewnienia drogi pożarowej spełniającej wymagania ww. rozporządzenia do przedmiotowego budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy oraz na zaproponowane w ekspertyzie technicznej rozwiązanie zamienne, w postaci:

- możliwości dojazdu do budynku przed wejściem głównym gdzie znajduje się plac manewrowy o wymiarach 8 m x 20 m,
- możliwości dojechania na plac od strony zaplecza budynków o wymiarach ponad 20 x 20 m,
- możliwości prowadzenia działań z każdego wejścia do budynku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030 ze zm.); w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, które zapewnią nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej tego obiektu.

Droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, na całej jego długości, a w przypadku, gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m, z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5 - 15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi. Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. Droga pożarowa powinna

zapewniać przejazd bez cofania lub powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m.


W związku z brakiem zapewnienia drogi pożarowej o wymaganych parametrach do budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy tj. w związku z brakiem zakończenia drogi pożarowej placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, zwrócono się do tutejszego organu o zaakceptowanie rozwiązań zamiennych dla dojazdu pożarowego do przedmiotowego budynku. Wnioskodawca wskazał rozwiązania zastienne, które pozwolą na prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych przez zastępy straży pożarnej.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) dalej k.p.a. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

Na podstawie art. 127a k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie.



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wziewólski
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr (iż) Stanisław Horbański

Otrzymują:

① Jarosław Jagodziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 56 im. Arkadego Fiedlera z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Karpacka 30, 85-164 Bydgoszcz

2. Aa

Do wiadomości:

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

JK