






UWAGA:
Podłączenie przykanalików deszczowych z rur PP do istniejącego kanału Ø0,80m PP należy wykonać poprzez umieszczenie króćca bosego rury we wcześniej wykonanym, w istniejącym kanale, otworze o kształcie kołowym wykonanym jednym wierceniem wyposażonym we wkładkę „in-situ” dla rur PP tego samego systemu.

UWAGA:

- przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:
 - trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale),
 - minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m,
 - długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
 - włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,
 - spadki przykanalików powinny wynosić od min. 2% do max. 40% z tym, że przy spadkach większych od 25% należy stosować rury żeliwne,
 - kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
 - włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),
 - włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm.
- W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,
- włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie.

Inwestor		 PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków tel. (022) 758-64-31, fax(022) 758-66-50	
Jednostka projektowa		 ROBIMART Sp. z o.o. ul. Mechaników 1A lok. 3, 05-800 Pruszków tel.: (22) 245 34 00, fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego			
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE GMINNEJ – ULICY DOLNEJ W PRUSZKOWIE			
Nazwa i adres obiektu budowlanego		SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE GMINNEJ– ULICY DOLNEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 719 – ALEJĄ JEROZOLIMSKIE DO SKRZYŻOWANIA Z LINIĄ KOLEJOWĄ NR 47 (WKD) Pruszków, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie	
Stadium		Branża	Tom
PROJEKT TECHNICZNY		SANITARNA	III
Projektant	inż. Artur Kolanowski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna MAZ/0196/PWOS/06	Podpis 
Opracował	mgr inż. Beata Rusak		Podpis 
Projektant, sprawdzający	mgr inż. Andrzej Kujawski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna ST-543/87	Podpis 
Nazwa rysunku		Nr rys.	Nr strony
PROFILE PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ		2.2	...