



Pruszków, dnia 19 maja 2025 r.

ZP.272.10.2025

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wymiana dźwigów osobowych w budynku zlokalizowanym przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie** (ogłoszenie nr 2025/BZP 00233525/01 z dnia 2025-05-15) zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz na podstawie art.286 przywołanej ustawy dokonuje zmian SWZ.

Wniosek z dnia 18 maja 2025 r.

1. W OPZ jest informacja, że wizja lokalna jest obowiązkowa. Proszę o informację, z kim i w jaki sposób można umówić się na wizję lokalną?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wizja lokalna jest obowiązkowa. W związku z tym, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zmienia SWZ

Pkt III.3.6 SWZ otrzymuje brzmienie:

*„6) wymaga odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy, Przed dokonaniem wyceny i złożeniem oferty, **Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia.** Wizja lokalna ma na celu zapoznanie się Wykonawcy ze specyfiką zamówienia oraz utrudnieniami związanymi z nieprzerwanym użytkowaniem obiektu podczas wykonywania zamówienia.*

Zamawiający, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę chęci odbycia wizji lokalnej, niezwłocznie – nie później niż dwa dni robocze od zgłoszenia - wyznaczy termin i godzinę wizji (dla każdego z Wykonawców indywidualnie), w której uczestniczyć będzie Wykonawca i Zamawiający. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

W przypadku nie odbycia wizji, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. Potwierdzeniem odbycia wizji będzie protokół podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz upoważnionego pracownika Zamawiającego.”

Dodatkowo w zał. 1 do SWZ Formularz ofertowy, strona 2, pod wierszem OŚWIADCZENIA, Zamawiający dodaje pkt 1 o brzmieniu: *„Oświadczamy, że odbyliśmy wizję lokalną i zapoznaliśmy się ze specyfiką miejsca wykonywania zamówienia, co zostało potwierdzone protokołem z dnia”*

W związku z tym numeracja pkt zmienia się odpowiednio, a ujednolicony formularz ofertowy przekazujemy w załączeniu.

Chęć udziału w wizji wykonawca powinien zgłosić zgodnie ze sposobem komunikacji w postępowaniu opisanym w pkt VII. 6 SWZ: „W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pomocą udostępnionego na platformie, w linku postępowania, formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 29 maja 2025 r.**

W związku z tym, następujące pkt SWZ otrzymają brzmienie:

XIII. 1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 27 czerwca 2025 r.**

XV. 2 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **29 maja 2025 r. do godziny 10:00.**

XVI. 1 Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 29 maja 2025 r., o godzinie 10:15.**

XVII. 2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert to jest do **29 maja 2025 r. do godziny 10:00.**

Na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy PZP Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu nr 2025/BZP 00233525/01 z dnia 2025-05-15

2. Proszę o zgodę na zastosowanie, jako ciągien nośnych lin stalowych. Jest to sprawdzone i niezawodne rozwiązanie stosowane od wielu lat. Dopuszczenie dźwigów osobowych z linami stalowymi znacznie zwiększy ilość potencjalnych dostawców, a tym samym zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

3. Czy koszty obowiązkowej konserwacji (nie rzadziej, niż co 30 dni) powinny być uwzględnione w ofertowanej cenie?

Odpowiedź:

Nie, *vide* OPZ str.36 *in fine*.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Adrian Ejssymont
S T A R O S T A