



**POLSKI
ŁAD**



RZp.271.1.2.2025

Gniewkowo, dnia 31.01.2025 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kawęczyn- Żyroławice

Ogłoszenie nr 2025/BZP 00044019 z dnia 17.01.2025 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Proszę o uzupełnienie zapisów dokumentacji dotyczących zjazdów, jaka ma być konstrukcja zjazdów oraz jaka jest ilość zjazdów do wykonania.

Odpowiedź:

Do wykonania zjazdu dotychczas istniejące w ilości 30 sztuk.

Zjazdy powinny mieć konstrukcję minimalną:

- wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem R_m 2,5 MPa gr. min. 15 cm
- podbudowa zasadnicza z KŁSM 0,31,5mm gr. 25 cm po zagęszczeniu. Podbudowę należy zagęścić do uzyskania wtórnego modułu obciążenia $E_2=140$ MPa, z zastrzeżeniem iż stosunek wtórnego modułu obciążenia do pierwotnego musi spełniać warunek $E_2/ E_1 \leq 2,2$
- oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową
- warstwa wiążąca (asfaltowa) gr. min. 5 cm
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
- warstwa ścieralna (asfaltowa) gr. min. 4 cm



GNIEWKOWO

Urząd Miejski

ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

Telefon: (52) 354 30 08 | Fax: (52) 354 30 37

urząd@gniewkowo.com.pl | www.gniewkowo.com.pl



**POLSKI
ŁAD**



Pytanie 2:

W celu prawidłowego obliczenia zakresu robót oraz wartości prac proszę o podanie jak ma być szerokość drogi po wykonanej przebudowie. Wg PFU szerokość drogi ok. 4,5-5 m, przy przebudowie 2,6 km stanowi to istotną różnicę.

Odpowiedź:

Szerokość drogi po wykonanej przebudowie ma wynieść 5 m.

Pytanie 3:

Czy na terenie objętym inwestycją istnieją drzewa przeznaczone do wycinki? Jeśli tak czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę?

Odpowiedź:

Według wiedzy Zamawiającego i wizji w terenie brak jest drzew przeznaczonych do wycinki. Ostateczne wytyczenie przebiegu drogi odbędzie się na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem I pkt 4 SWZ-wykonawca ma możliwość odbycia wizji lokalnej.

Pytanie 4:

Ze względu na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej, oraz konieczność uzyskania uzgodnień, co jest procesem bardzo czasochłonnym, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zadania do 14 miesięcy. Obecny termin 9 miesięcy, jest bardzo krótki, co wymusiłoby na wykonawcy realizację w jak najkrótszym terminie, co mogłoby wpłynąć na jakość wykonania zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin wykonania zadania do 12 miesięcy.



**POLSKI
ŁAD**



Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) dokonuje zmian w SWZ oraz załączniku nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia- projekcie umowy.

Rozdział II pkt 6 SWZ (str. 15 SWZ)

Było:

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie **do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

Jest:

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie **do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

Rozdział III pkt 2 ppkt 1 SWZ (str. 30 SWZ)

Było:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gniewkowo w myśl ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 03.02.2025 r. do godziny 10:00.**

Jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gniewkowo w myśl ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 07.02.2025 r. do godziny 10:00.**

Rozdział III pkt 3 ppkt 1 SWZ (str. 30 SWZ)

Było:

Otwarcia ofert nastąpi **03.02.2025 r. o godz. 10:05**

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi **07.02.2025 r. o godz. 10:05.**



**POLSKI
ŁAD**



Rozdział III pkt 4 SWZ (str. 30 SWZ)

Było:

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 04.03.2025 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 08.03.2025 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W paragrafie 2 ust. 1 zał. 9 do SWZ (str. 9 projektu umowy)

Było:

Termin realizacji zamówienia (zakończenia robót) - **do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy** tj. do dnia r.

Jest:

Termin realizacji zamówienia (zakończenia robót) - **do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy** tj. do dnia r.