

$$R1/1$$

Pi=96,257kW  
kj=0,5  
Ps=48,13kW

FR 103/100

SPD II  
TNS 255

3xL300

3xS301 B6

N2HX-J 5x16

S303 B32

N2HX-J 5x16

S303 B32

N2HX-J 5x16

S303 B32

N2HX-J 3x2,5

S301 B16

N2HX-J 3x2,5

S301 B16

N2HX-J 3x2,5

S301 B16

N2HX-J 3x2,5

S301 B16

N2HX-J 3x2,5

S301 B16

N2HX-J 3x2,5

S301 B16

N2HX-J 3x1,5

P304-25-30

N2HX-J 3x1,5

P312 B10-25-30

N2HX-J 3x1,5

P312 B10-25-30

N2HX-J 3x1,5

P312 B10-25-30

N2HX-J 3x1,5

P312 B10-25-30

N2HX-J 3x1,5

S301 B10

N2HX-J 3x1,5

S301 B10

N2HX-J 5x10

S303 B32

[illegible]

## szyna wyrównawcza

 $R \leq 10 \text{ m}\omega$ 

**P43** numer pomieszczenia

**LEGENDA:**

 oprawa oświetleniowa  
 gniazdo wtykowe  
 wypust przewodu  
 oprawa Aiw  
 oprawa Aiw

znaki ewakuacyjne kierunkowe

awaryjne ośw. ewakuacyjne

proj. rozłącznik 63A  
z widoczną przerwą  
przy centrali  
w osobnej obudowie

[illegible]