



Mazowiecki Zarząd  
Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

W-1.43.2.76.2025.2...PP  
Dot. D086/25

Warszawa, dnia .....05.2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 30+400 do km 33+835 – nr postępowania 086/25**

Działając na podstawie **art. 284 ust.1, ust.2, ust.6**, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

**Pytanie 1**

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy SST, a przedmiarem robót prosimy o informację czy warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki AC 11S PMB, czy też z mieszanki SMA 8 PMB 45/80-55 KR 5-7.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający potwierdza, iż warstwę ścieralną jezdni należy wykonać z SMA 8 PMB 45/80-55 KR5-7, zaś warstwę ścieralną ścieżki rowerowej z AC 8S 50/70. Zamawiający załącza poprawione SST dla warstwy ścieralnej.

**Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.**

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
  
Grzegorz Obłękowski

Załączniki:

- 1) SST
- 2) SMA

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie | ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel. (22) 244 90 00 do 12 | [dyrekcja@mzdw.pl](mailto:dyrekcja@mzdw.pl) | [www.mzdw.pl](http://www.mzdw.pl)