



Bilans mocy:	
Pi = 39,18 kW	
Ps = 33,4 kW	
Ib = 51,2 A	
In = 63 A	

Rozdzielnica podtynkowa IP30
6x24mod.
z drzwiami metalowymi z zamkiem



UKŁAD SIECI TN-S OCHRONA PRZED PORAZENIEM - SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TYTUŁ RYSUNKU: ROZDZIELNICA OBIEKTOWA R3 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl		
TEMAT:	PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK	PROJEKT TECHNICZNY		
LOKALIZACJA:	RASZKÓW, POGRZYBÓW JEDN. EWID.: 31706_5, OBRĘB: 0015, DZ. NR: 167/15	BRANŻA: ELEKTRYCZNA		
INWESTOR:	GINA I MIASTO RASZKÓW 63-440 RASZKÓW, RYNEK 32	DATA:	03.03.2023r.	SKALA:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ZDZISŁAW STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynieryjna	NR UPRAWNIENI:	UAN-7342-8/93	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ROMAN STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynieryjna	NR UPRAWNIENI:	AU.F-1-4-100/78	NR RYS:
ASYSTENTKA PROJEKTANTA:	-	NR UPRAWNIENI:	-	PODPIS:

