ETAP 2

ETAP 1

Wyrzutnia dachowa 200x200 z podstawą dachową na cokole izolowanym

Wyrzutnia dachowa DN125 z podstawą dachową na cokole izolowanym

Jednostka zewnętrzna ANL090 np.firmy Aermec– zgodnie z kartą katalogową

Kopa dymowa 1,00x1,40m powierzchnia czynna 1,05m2

Jednostka zewnętrzna LCG0700 np. firmy Aermec– zgodnie z kartą katalogową

Centrala wentylacyjna N13W13 –zgodnie z kartą katalogową Vn=1320m3/h, Vw=1280m3/h, dp=300Pa

Wentylacja szybu windowego

Wyrzutnia dachowa 200x200 z wyrzutem pionowym(typ E) z podstawą dachową na cokole izolowanym

Wyrzutnia dachowa DN100 z wyrzutem pionowym(typ E) z podstawą dachową na cokole izolowanym

Wyrzutnia dachowa 200x400 z wyrzutem pionowym(typ E) z podstawą dachową na cokole izolowanym

DN40

Centrala wentylacyjna N14 –zgodnie z kartą katalogową Vn=4400m3/h, dp=300Pa

Wentylator dachowy (LWB) typu CTVI/4-225N firmy Venture Industries– zgodnie z kartą katalogową

Wyrzutnia pionowa DN200

Wywietrzak dachowy DN160

Komin spalinowo-powietrzny DN110/160

Jednostka zewnętrzna SPC350 np.firmy AERMEC– zgodnie z kartą katalogową

Jednostka zewnętrzna AF53004 33 C–3 np.firmy Bosch – zgodnie z kartą katalogową

Rura spustowa

Rynna

Instalacja ciepła technologicznego – glikol 35%

Instalacja wody lodowej 6/12°C

Instalacja freonowa

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT DACHU - INSTALACJE SANITARNE

TEMAT: PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

LOKALIZACJA: RASZKÓW
JEDN. EWID.: 31706_5, OBRĘB: 0015, DZ. NR: 167/15

INWESTOR: GMINA I MIASTO RASZKÓW
63–440 RASZKÓW, RYNEK 32

PROJEKTANT: MGR INŻ. MAGDALENA MAJCHRZAK
SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ZDZISŁAW MAJCHRZAK
SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNO–INŻYNIERYJNA

ASYSTENTKA PROJEKTANTA: MGR INŻ. MARTYNA WIECZOREK

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE
MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18
TEL: 62 3924000, E-MAIL: pa_argus@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:	DATA:	SKALA:
SANITARNA	03.03.2023	1:100

NR UPRAWNIEŃ:	NR PRZYN. DO IZBY:	PODPIS:
7131–7132/100/PW/2002	MKP/IS/6803/02	
NR UPR.324/X/69 ORAZ UAN–8386/104/89	NR PRZYN. DO IZBY: MKP/IS/3011/01	PODPIS:
–	–	–

NR RYS: WM3