



CENTRALA ODDYMIANIA 8A (2x4A)

WSZYSTKIE CENTRALE ODDYMIANIA CO1, CO2, CO3, POŁĄCZYĆ ANALOGICZNIE

CO1 – MONTAŻ: KLATKA SCHODOWA KL1

CO2 – MONTAŻ: KLATKA SCHODOWA KL2

CO3 – MONTAŻ: KLATKA SCHODOWA KL3

OSTATECZNE ROZWIĄZANIE UKŁADU STEROWANIA ODDYMIANIEM ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA WZGLĘDEM ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH (DOSTARCZONYCH SIŁOWNIKÓW KLAP I DRZWI)

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA PRZED PORAZENIEM - SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ SCHEMAT BLOKOWY		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl			
TEMAT:	PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK	PROJEKT TECHNICZNY			
LOKALIZACJA:	RASZKÓW, POGRZYBÓW JEDN. EWID.: 31706_5, OBRĘB: 0015, DZ. NR: 167/15				
INWESTOR:	GINA I MIASTO RASZKÓW 63-440 RASZKÓW, RYNEK 32	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	03.03.2023r.
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ZDZISŁAW STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynieryjna	NR UPRAWNIEN:	UAN-7342-8/93	NR PRZYN. DO IZBY:	WKP/IE/4688/01
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ROMAN STACHOWIAK specjalność instalacyjno-inżynieryjna	NR UPRAWNIEN:	AU.F-1-4-100/78	NR PRZYN. DO IZBY:	DOŚ/IE/1327/03
ASYSTENTKA PROJEKTANTA:	-	NR UPRAWNIEN:	-	NR PRZYN. DO IZBY:	-
				SKALA:	1:--
				NR RYS:	E17