



POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE

ZP.262.19.2025

Olsztyn, dnia 28.03.2025 r.

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 6, w powiązaniu z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej PZP, Powiatowa Służba Drogorowa w Olsztynie przekazuje treść pytań zawartych we wnioskach o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu pn. „Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1994N relacji Barczewo - Prejłowo od km 20+920 do km 21+070” i udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE NR 1

Proszę o potwierdzenie, że materiał z frezowania jest po stronie Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ Nr 1

Tak.

PYTANIE NR 2

W przedmiarze w poz. nr 2 napisano, że można wykorzystać destrukta na poboczu. Czy Zamawiający potwierdza, że dopuszcza wykonanie poboczy z destruktu?

ODPOWIEDŹ Nr 2

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza wykonanie poboczy z destruktu przy czym kruszywo 0/31,5 ma stanowić min. 70%.

PYTANIE NR 3

Czy w wycenie należy uwzględnić obsługę oraz nadzór geologa?

ODPOWIEDŹ Nr 3

Tak.



POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE

PYTANIE NR 4

Czy wycenie należy uwzględnić obsługę geodezyjną wraz z mapą powykonawczą?

ODPOWIEDŹ Nr 4

Nie należy.

PYTANIE NR 5

Proszę o potwierdzenie, że oznakowanie pionowe nie wchodzi w zakres zamówienia.

ODPOWIEDŹ Nr 5

Oznakowanie pionowe nie wchodzi w zakres zamówienia.

PYTANIE NR 6

Proszę o potwierdzenie, że oznakowanie poziome nie wchodzi w zakres zamówienia.

ODPOWIEDŹ Nr 6

Oznakowanie poziome nie wchodzi w zakres zamówienia.

PYTANIE NR 7

W SST napisano, że na poboczu należy użyć kruszywo 0/25, natomiast w przedmiarze jest 0/31,5. Proszę o określenie kruszywa na poboczu.

ODPOWIEDŹ Nr 7

Prawidłowa wartość kruszywa to 0/31,5.

Dariusz Jasiński

Dyrektor Powiatowej Służby Drogorowej w Olsztynie

.....

Sprawę prowadzi: Mariusz Durmowicz - tel. 609 483 508