

[illegible]

WW1: Wentylatory dachowe Qe=25W
 WW2: Wentylatory dachowe Qe=53W 3V 0,22A - z osadnikiem tłuszczu
 WW3: Wentylatory dachowe Qe=53W 3V 0,22A - z osadnikiem tłuszczu
 WW4: Wentylatory dachowe Qe=25W
 WW5: Wentylatory dachowe TQe=108W
 WW6: Wentylatory kanałowy TQe=50W

INSTALACJA WENTYLACJI

Układ wywiewny
Układ nawiewny

UNVAGA

1. Kanaly czepne i wyrzutowe centrali CNW izolować wełną o gr. 80mm
2. Kanaly w pomieszczeniu izolować wełną o gr. 40mm

W200
kr 325x125

Kratka W-Wywiejna N-Nawiewna

Rozmiar 325x125 mm



Tłumik akustyczny

 N:50
An DN100

DN125	N:50	W:50	Kratka prostokątna z przepustnicą N:50 -nawiew 50m ³ /h Kratka prostokątna z przepustnicą W:50 -wylw 50m ³ /h
	kr 75x125		



"ARSA" BOMERSKI I PARTNERZY
Architektoniczne Studio Autorskie sp.p.
80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 60. tel. 58 301 64 35

Effect of testosterone on measured testosterone. Urinary testosterone levels were measured in the morning.

PROJEKTOWAŁ:	NR UPR./SPECJALNOŚĆ	POCIS
mgr inż. Krzysztof Kokoszczynski	POM/0050/POOS/12	
SPRAWDZIŁ:	SANITARNA	
mgr inż. Aleksander Borowski	POM/0215/PWOS/14	
OPRACOWAŁ:	SANITARNA	

INVESTOR

GMINA MIASTA GDYNI
 Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

**PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ
SPOSÓB UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY
CENTRUM SĄSIEDZKIEGO Z BIBLIOTEKĄ**
Gdynia, ul. Ooasta Hacklaaa 33

OPRACOWANIE: **PROJEKT WYKONAWCZY**

	DATA
	04.2017

ORANŽA: **SANITARNA**

	REVENUE
	00

INSTALACJA SANITARNE - RZUT DACHU

SKALA:	N. R. RYSLINKU
1:100	DS1