

Gdańsk, dnia 31.03.2025 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

DEF:DZZ.2700.009.2025.IGC...407

dot.: postępowania na na roboty budowlane związane z zamknięciem i rekultywacją sektora 800/1 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne należącym do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o. w Gdańsku. Sygnatura akt 6/TP/2025

Zamawiający, działając w trybie art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024 r. poz. 1320), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SWZ dla ww. postępowania przedstawia następujące wyjaśnienia:

**Pytanie 1**

W postępowaniu przetargowym związanym z zamknięciem i rekultywacją sektora 800/1 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne należącym do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o. w Gdańsku – nr referencyjny 6/TP/2025 w Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt. 8.2.2.4. „Dodatkowe wymagania dotyczące wykonania instalacji odgazowania” Zamawiający wskazał iż „Z uwagi na charakter składowanych odpadów na kwaterze 800/1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania odwiertów pod studnie pionowe z użyciem świdra (wiertła). Preferowane wykonanie otworu otwornicą o średnicy minimum 400 mm.” W odniesieniu do tego zapisu, prosimy o informację czy Zamawiający zgadza się na odstępienie od tego warunku i zezwoli na wykonanie odwiertów pod studnie pionowe przy użyciu wiertła ślimakowego 500 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

W imieniu Zamawiającego

  
PROKURENT

Agata Dołycka

  
Wiceprezes Zarządu

Sebastian Kozłowski