



UWAGA !
Kondygnacja wyposażona w:
- instalację sygnalizacji alarmu pożaru
- Instalację hydrantów wewnętrznych DN 52
- oświetlenie ewakuacyjne awaryjne o natężeniu 5 Lx
- nawodnione piony z zaworami hydrantowymi 52 przy kłatkach K1, K2, K3, K4
- urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem lub oddymiające we wszystkich kłatkach schodowych i szybach wind

- - Drzwi dymoszczelne
- - Drzwi p.poż. w klasie odporności ogniowej EI 30

WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
Państwowej Strazy Pożarnej w Warszawie
Załącznik do postanowienia WZ 55 z dnia 2011.05.23

Obiekt:		
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZYN MAGAZYNOWYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ NA AUDYTORIUM BUDYNEK A		
Inwestor:		
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4		
Branża: OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		
Temat:		
Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z par. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późn.zm)		
Nazwa rysunku:		
Rzut 4-go piętra		
Opracował:	Imię i Nazwisko	Podpis:
	mgr inż. Janusz Woźniak Rzecznik ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowych nr upr. 285/94	
	mgr inż. Tadeusz Wasilewski Rzecznik ds. Budowlany Centr.Rej.Rzecz.Bud. nr 56/02	
Data:	Skala:	Numer rysunku:
Wrzesień 2011 r.	1:100	08