



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
00-622 Warszawa, Polna 1

WZ 5560/7/11

Warszawa, dnia 8 lutego 2011 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz. 1030), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 z 2003 r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 30, poz. 168 z 1960r. z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071), po rozpatrzeniu wystąpienia w sprawie rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej do budynku „A” Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, nadesłanego przy piśmie pełnomocnika Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie pana Janusza Woźniaka, ul. Szczęśliwicka 78/4 02-353 Warszawa -

wyrażam zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej dla średniowysokiego budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL III i ZL I zagrożenia ludzi, w związku z niespełnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych dot.:

- braku przebiegu drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku budynku,
- braku możliwości zapewnienia dostępu do budynku do jego min. 30% obwodu zewnętrznego,

polegających na:

1. wykonaniu od strony zachodniej budynku A w parku odcinka drogi pożarowej o długości ok. 20 m, z którego wyjazd będzie możliwy jedynie przez cofanie pojazdu (zgodnie z częścią graficzną);
2. wyposażeniu budynku A w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita;
3. wyposażeniu klatek schodowych K1, K2, K3 i K4 w budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z zaworami hydrantowymi 52;
4. wydzieleniu wszystkich klatek schodowych i szybów wind ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 z zamknięciem drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 z jednoczesnym wyposażeniem ich w samoczynne urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu;
5. wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia 5 lx;

6. zrealizowaniu wszystkich pozostałych rozwiązań przewidzianych w części opisowej i graficznej wystąpienia w tym m.in.
 - dokonanie podziału budynku na strefy pożarowe o powierzchniach mniejszych niż dopuszczają przepisy z uwzględnieniem zasady iż każda kondygnacja stanowiła będzie odrębną strefę pożarową oraz dodatkowo audytorium będzie odrębną strefą pożarową,
 - podziale korytarzy na odcinki do 50 m przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi,

pod warunkiem

1. wykonania w elewacji budynku A (od strony ul. Wiśniowej i od strony zachodniej) nasad tłocznych Ø75, służących do awaryjnego zasilania ww. instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z zaworami hydrantowymi 52 z samochodów gaśniczych PSP.

Uzasadnienie

Przy wyrażeniu stanowiska nałożono warunek polegający na wykonaniu w elewacji budynku A od strony dojazdu pożarowego tj. ul. Wiśniowej i od strony zachodniej nasad tłocznych Ø75, służących do awaryjnego zasilania ww. instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z zaworami hydrantowymi 52 z samochodów gaśniczych PSP z uwagi na fakt, iż powyższe rozwiązanie ułatwia i znacznie przyspiesza podjęcie i prowadzenie ewentualnych działań ratowniczo – gaśniczych w obiekcie.

Pouczenie

Postanowienie sankcjonuje jedynie uchybienia odnośnie przebiegu drogi pożarowej do przedmiotowego budynku wymienione w w pkt. 3.14 przedmiotowego wystąpienia.

Postanowienie nie sankcjonuje ewentualnych uchybień odnośnie spełnienia wymagań z zakresu warunków techniczno – budowlanych.

Pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewykazane przez autora opracowania, wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami z zakresu warunków technicznych oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Niniejsze postanowienie należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121 z 2003 r., poz. 1137 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego PSP w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Janusz Woźniak.
ul. Szczęśliwicka 78/4
02-353 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP
m.st. Warszawy
3. a/a – 2 egz.


 Komendant Miejski PSP
 m.st. Warszawy