



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

00-622 Warszawa, ul. Polna 1

Warszawa, dnia 28 października 2011 r.

WZ.5595/273/11

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz.690 z późn. zm.), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku A Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4” wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego - mgr inż. bud. ląd. Tadeusza Wasilewskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - mgr Janusza Woźniaka, nadesłanej przez pełnomocnika strony p. Janusza Woźniaka przy piśmie z dnia 14 września 2011 r. z późniejszym uzupełnieniem w dniu 20 października 2011 r. –

wyrażam zgodę

na zastosowanie przedstawionych w pkt 7 „Ekspertyzy...” rozwiązań spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w tym zapewniających nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej dla średniowysokiego budynku (ZL III), dot.:

1. Wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita.
2. Podłączenia ww. systemu do stacji monitoringu pożarowego Państwowej Straży Pożarnej.
3. Podziału budynku, tak aby każda kondygnacja stanowiła oddzielną strefę pożarową.
4. Wydzielenia auditorium jako odrębnej strefy pożarowej ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60.
5. Wyposażenia klatek schodowych K1, K2, K3 i K4 w instalację wodociągową przeciwpożarową z zaworami 52 z dwiema nasadami tocznymi Ø 75 na zewnątrz budynku od strony drogi pożarowej, umożliwiających zasilanie ww. instalacji z samochodów gaśniczych PSP.
6. Wyposażenia budynku w awaryjne oświetlenie – ewakuacyjne o czasie działania, co najmniej 1 godz. o natężeniu oświetlenia co najmniej 5 lx..
7. Wyposażenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w podświetlane znaki ewakuacyjne.
8. Zrealizowania ponadto wszystkich rozwiązań technicznych i zabezpieczeń przeciwpożarowych przewidzianych w Ekspertyzie.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 6.3 „Ekspertyzy...”, tj.:

1. Pozostawienia lokalnego obniżenia na klatce schodowej K1 wynoszącego ok. 1,90 m.
2. Pozostawienia lokalnego obniżenia na klatce schodowej K2 wynoszącego ok. 1,82 m.

21. Pozostawienia okien oddymiających w głównej klatce schodowej o powierzchni czynnej oddymiania mniejszej niż 5% rzutu poziomego klatki schodowej.

Uzasadnienie

Ponieważ postanowienie w całości spełnia żądanie strony – zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 30, poz. 168 z 1960r. z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071) nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

Postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń.

Postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą...”.

Postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadków wymienionych w pkt. 6.3 „Ekspertyzy...”.

Pozostałe ewentualne nieprawidłowości, nie wykazane przez autorów opracowania, wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1. Janusz Woźniak
ul. Szczęśliwicka 78 lok. 4
02-353 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy
3. a/ax2

GM

MAŁCOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Andrzej Ratyński
Zastępca Komendanta