

Uzasadnienie

W dniu 18 maja 2022 r. do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie wpłynął wniosek Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Artyści” w Stargardzie - jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Stargard, reprezentowanej przez Panią Dorotę Strońską - Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Stargardzie, w imieniu której działa Pełnomocnik - Pan Jacek Tybińkowski z firmy TTA s.c. J. Tybińkowski, K. Troszczyński Architekci z siedzibą w Stargardzie (pełnomocnictwo z dnia 19 maja 2022 r.), uzupełniony w dniach 20 i 30 maja 2022 r., w sprawie dotyczącej wyrażenia zgody na obniżenie do wysokości nie mniejszej niż 2,7 m w świetle, dwóch pomieszczeń przeznaczonych na sale przedszkolne, w związku z inwestycją polegającą na przebudowie i rozbudowie budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, zlokalizowanego na działce nr 299 położonej w obrębie 11 przy ul. Mieszka I-go 2 w Stargardzie. Do wniosku załączono dokumentację projektową - rzuty kondygnacji budynku i projekt zagospodarowania terenu.

Z analizy wniosku wynika, iż w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Artyści” w Stargardzie, nie wszystkie zaprojektowane pomieszczenia będą spełniały wymagania obowiązujących przepisów w zakresie minimalnej wysokości pomieszczenia przeznaczonego na pobyt więcej niż 4 osób. W związku z tym Wnioskodawca zwrócił się do tutejszego organu z prośbą o wyrażenie zgody na obniżenie do wysokości nie mniejszej niż 2,7 m w świetle dwóch pomieszczeń - sal przedszkolnych, zaprojektowanych w rozbudowywanej części budynku przedszkola.

Wnioskiem objęte zostały dwa pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt więcej niż 4 osób (dzieci w wieku przedszkolnym), tj.: sala przedszkolna nr 1-28 na parterze i sala przedszkolna nr 2-24 na pierwszym piętrze budynku przedszkola objętego ww. inwestycją, w których nie będą występowały czynniki szkodliwe dla zdrowia. Każde z wnioskowanych pomieszczeń o powierzchni 59 m² i 2,7 m wysokości w świetle, przeznaczone jest na cele dydaktyczno - opiekuńcze dla 23 dzieci, a opieka nad dziećmi w każdym z tych pomieszczeń będzie sprawowana przez dwie osoby (pracowników), tj. nauczyciela i pomoc nauczyciela, w czasie dłuższym niż 4 godziny w ciągu doby.

W ocenianej sprawie mamy więc do czynienia z pomieszczeniami przeznaczonymi zarówno na pobyt ludzi, dla których zastosowanie mają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) - zwanym dalej rozporządzeniem warunków technicznych jak i z pomieszczeniami pracy, dla których zastosowanie mają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w *sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - zwanym dalej rozporządzeniem bhp. Jednakże uwzględniając ich

przeznaczenie (sale przedszkolne) uznać należy, że będą one przede wszystkim pomieszczeniami, w których to dzieci będą stale spędzać czas (zajęcia dydaktyczno - opiekuńcze).

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wskazuje, iż w myśl § 72 ust. 1 rozporządzenia warunków technicznych, pomieszczenia do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt więcej niż 4 osób, powinny mieć minimalną wysokość 3 m w świetle. Należy przy tym wskazać, iż w rozumieniu § 4 pkt 1 tego rozporządzenia, pomieszczenia w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny, uważa się za przeznaczone na stały pobyt ludzi. Wskazana wymagana wysokość tych pomieszczeń może zostać jednak obniżona, na podstawie § 72 ust. 2 rozporządzenia warunków technicznych, do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Ponadto, zgodnie z objaśnieniami do ww. § 72 ust. 1 rozporządzenia warunków technicznych do pomieszczeń, w których wykonywana jest praca (pomieszczeń pracy), w zakresie ich minimalnej wysokości, zastosowanie mają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Stosownie do § 20 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia bhp, wysokość pomieszczenia stałej pracy, tj. w rozumieniu § 2 pkt 4 tego rozporządzenia pomieszczenia pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny, nie może być mniejsza niż 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Przy czym, wysokość ta może być zmniejszona do 2,5 m, bez zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, na podstawie § 20 ust. 3 pkt 1 lit. a) tego rozporządzenia, jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej po 15 m³ wolnej objętości pomieszczenia.

Zgodnie z powyższymi wymaganiami, normatywna wysokość obu objętych wnioskiem pomieszczeń - sal przedszkolnych nr 1-28 i 2-24 przeznaczonych na stały pobyt więcej niż 4 osób (dzieci w wieku przedszkolnym), w tym będących pomieszczeniami pracy stałej, w których nie będą występować czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinna wynosić co najmniej 3 m w świetle.

W analizowanej sprawie, objęte wnioskiem pomieszczenia mają zaniżoną w stosunku do wymaganej wysokość, która wynosi 2,7 m w świetle. Z treści wniosku wynika jednak, że planuje się wyposażyć przedmiotowe sale przedszkolne w wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną oraz to, że pomieszczenia te mają zapewnione normatywne oświetlenie dzienne.

W obu pomieszczeniach spełniony będzie natomiast warunek cytowanego wyżej § 20 ust. 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia bhp, umożliwiający obniżenie wysokości pomieszczenia stałej pracy, w którym nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia do 2,5 m w świetle, bez zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Każde

z tych pomieszczeń będzie bowiem miejscem stałej pracy 2 pracowników (nauczyciela i pomocy nauczyciela), a na każdego z nich przypada co najmniej 15 m³ wolnej objętości pomieszczenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając stan faktyczny i obowiązujący stan prawny zdecydowano, iż zgoda państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na obniżenie wysokości pomieszczeń stałej pracy w ocenianym stanie faktycznym nie jest wymagana, a rozstrzygnięcie w przedmiocie sprawy, zostało wydane jedynie w oparciu o przepisy rozporządzenia warunków technicznych i w odniesieniu do dwóch pomieszczeń o charakterze dydaktyczno - opiekuńczym, tj.: sala przedszkolna nr 1-28 i sala przedszkolna nr 2-28, przeznaczonych na stały pobyt więcej niż 4 osób (dzieci w wieku przedszkolnym), przy wskazaniu ww. warunku.

Jednocześnie, należy mieć na uwadze, iż stosownie do § 147 ust. 1 rozporządzenia warunków technicznych, wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.

Realizacja zamierzenia zgodnie z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu warunków technicznych i rozporządzeniu bhp, przy spełnieniu wskazanego warunku, powinna zapewnić właściwe warunki higieniczno - sanitarne w przedmiotowych pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (salach przedszkolnych).

Pouczenie

Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie odstępstwa od przepisów w zakresie wysokości i nie jest tożsama z akceptacją pozostałych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych dokumentacji projektowej.

Niniejsza decyzja nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych lub Państwowym Inspektorem Sanitarnym oraz innych pozwoleń.

Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 § 1 i § 2 i art. 129 § 1 i § 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego*, przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 127a *Kpa*, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne - nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej

Nie podlega opłacie skarbowej (wyłączenie) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. *o opłacie skarbowej*.



Z upoważnienia
Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie
dr inż. Edyta Szopa
Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie

W załączeniu:

- klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych
- dokumentacja projektowa;

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik Inwestora:

Pan Jacek Tybińkowski

TTA s.c. J. Tybińkowski, K. Troszczyński Architekci

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 30/31, lokal 102

73-100 Stargard (+ załączniki),

2. aa.

**Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego**

Stosownie do art. 12 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 04 maja 2016 r. (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powoływanego jako RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie z siedzibą przy ul. Spedytorskiej 6/7, 70 - 632 Szczecin, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
2. W celu ułatwienia realizacji Pani/Pana praw wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 091 462 40 60 wew. 143, pod adresem e-mail: iod.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1;
3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora w wyniku złożonego przez Panią/Pana podania; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celu określonego w punkcie 4;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przedmiotowym złożonego podania, o którym mowa w pkt 3, w szczególności na podstawie niżej wymienionych przepisów prawa:
 - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
 - ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 - § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.);
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być tylko podmiot uprawniony do ich odbioru lub

upoważniony do żądania do nich dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

6. Przystaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach po zakończeniu postępowania i upłynięciu właściwego dla tego postępowania czasu przypisanego kategorią archiwalną określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.);
7. W zakresie danych osobowych przysługują Pani/Panu poniższej określone prawa:
 - prawo dostępu do danych osobowych - artykuł 15 RODO,
 - prawo sprostowania danych - artykuł 16 RODO,
 - prawo do usunięcia danych - artykuł 17 RODO,
 - prawo ograniczenia przetwarzania - artykuł 18 RODO,
 - prawo do przenoszenia danych - artykuł 20 RODO,
 - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - artykuł 21 RODO;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).