



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”

WI. 272.3.2025.5

Świdnica, 10.03.2025 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacją zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z podziałem na zadania.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Świdnicki informuje, że wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia dla niniejszego postępowania:

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający potwierdza konieczność stosowania asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60 dla warstwy wiążącej?

Odpowiedź: Akceptujemy dla kategorii KR1 i KR3 przyjęcie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70.

Pytanie nr 7: W dokumentacji technicznej brak podanej konstrukcji zjazdów bitumicznych. W przedmiarze dla zadania 2 podano konstrukcję zjazdów dla drogi KR3. W przedmiarze dla zadania 3 podano konstrukcję zjazdów dla drogi KR1. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcję na zjazdach należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź: Proszę o przyjęcie dla każdego zadania konstrukcji zjazdów bitumicznych jak dla drogi KR1.

Pytanie nr 8: Prosimy o podanie parametrów projektowanego ogrodzenia zbiorników.

Odpowiedź: Parametry ogrodzenia zbiorników:

- rodzaj siatki - siatka metalowa pleciona ślimakowa,
- wysokość siatki 1,5m,
- wymiar boku oczka siatki 50mm,
- rodzaj słupków - z rur stalowych średnicy 51mm,
- rodzaj usztywnienia ogrodzenia, stalowymi linkami o średnicy (min. 3mm).

Przewodniczący Komisji
Przetargowej

Paweł Kaśków