Zasilanie budynku w wodę DN50:
Do celów bytowych:
Normatywny wypływ Q=7,20 dm³/s
Obliczeniowy wypływ Q=6,31 m³/h

Do celów p.poż.:
Obliczeniowy wypływ
2x1,0 dm³/s =7,2 m³/h

Sprężarkownia 25 5,84m² zima +16°C lato ---
Magazyn sprzętu 22 27,79m² zima +16°C lato ---
Pom. techniczne 23 16,03m² zima +16°C lato ---
Pom. techniczne 24 13,71m² zima +16°C lato ---

w.z. DN32
w.c. DN32
cyr. DN15
EA
PRESOSTAT

w.z. Ø50x4.0
w.c. Ø40x3.5
cyr. Ø20x2.0

p.poż DN50

Zawór p.poż. z cewką elektromagnetyczną nr 1 typu EV220B FL DN50 **NC** (napięciowo otwarty)

p.poż DN50
w.z. Ø50x4.0
w.c. Ø40x3.5
cyr. Ø20x2.0

Sala zabaw dzieci 21 240,56m² zima +20°C lato +24°C

H2
HP25

p.poż DN50

w.z. Ø50x4.0
w.c. Ø40x3.5
cyr. Ø20x2.0

WC męskie 16 9,83m² zima +20°C lato ---

WC damskie 18 13,94m² zima +20°C lato ---

w.z. Ø25x2.5
w.c. Ø25x2.5

w.z. Ø20x2.0
w.c. Ø20x2.0

p.poż DN50

w.z. Ø40x3.5
w.z. Ø32x3.0

HA

WC NN 17 5,39m² zima +20°C lato ---
WC męskie 15 11,95m² zima +20°C lato ---
WC NN 14 5,39m² zima +20°C lato ---
Sala gier 12 660,12m² zima +20°C lato +24°C

w.z. Ø40x3.5
w.z. Ø32x3.0
HA

Pom. porządkowe 20 5,89m² zima +20°C lato ---
w.z. Ø25x2.5
w.c. Ø20x2.0
HA

p.poż DN50

WC damskie 13 16,12m² zima +20°C lato ---

w.z. Ø50x4.0
w.c. Ø40x3.5
cyr. Ø20x2.0

w.z. Ø32x3.0
w.c. Ø25x2.5

H1
HP25

w.z. Ø25x2.5
w.c. Ø25x2.5

Pom. socjalne 19 6,75m² zima +20°C lato ---
w.z. Ø32x3.0
w.c. Ø25x2.5

p.poż DN20

w.z. Ø40x3.5
w.c. Ø32x3.0
cyr. Ø20x2.0

Zawór p.poż. z cewką elektromagnetyczną nr 2 typu EV220B DN20 **NC** (~230V), (napięciowo otwarty)

Bar 11 15,21m² zima +20°C lato +24°C
Zmywalnia naczyń 8 10,31m² zima +16°C lato ---
Pom. porządkowe 21 2,00m² zima +16°C lato ---
Kasa 4 5,41m² zima +20°C lato ---
Strefa wejściowa 2 47,36m² zima +20°C lato ---

Wiatrołap 1 5,01m² zima --- lato ---

w.z. Ø32x3.0
w.c. Ø25x2.5

w.z. Ø32x3.0
w.c. Ø20x2.0

w.z. Ø20x2.0
w.c. Ø20x2.0

HA

w.z. Ø32x3.0
w.c. Ø25x2.5
cyr. Ø20x2.0

w.z. Ø25x2.5
w.c. Ø25x2.5
cyr. Ø20x2.0

Magazyn napojów 10 8,62m² zima --- lato ---
Przygot. przekąsek 9 15,08m² zima +16°C lato ---
Komunikacja 7 8,65m² zima +16°C lato ---
Magazyn spożywczy 6 6,67m² zima --- lato ---
Pom. socjalne 5 7,14m² zima +24°C lato ---
Szatnia 3 29,23m² zima +16°C lato ---

S.7 S.8 S.9 S.10

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr Roman Kuklinski Mr.upr. 511/2009
Inowrocław, dnia 10.02.2025 r.
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
bez uwag stwierdzam ~~z uwagami~~

Pracownia Projektowa i Obsługi Budownictwa
Michał Miklas **PPiOB**
ul. Wierzbińskiego 128, 88-100 Inowrocław

Tytuł projektu	BUDOWA KRĘGIELNI WRAZ Z SALĄ ZABAW I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
Tytuł rysunku	Rzut parteru. Instalacja wody bytowej i przeciw poż.
Adres obiektu	działka nr 326/2, obręb ewid.: 3 w Janikowie, identyfikator działki 040705_4.0003.326/2
Inwestor	Gmina Janikowo ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo

		nr upr.	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Grzegorz Chudy	KUP/0182/PWBS/16 w specjalności instalacji sanitarnych b/o	10.02.2025r.	
Sprawdził	dr inż. Jacek Miklas	ABIT-II-7131-39/2001 w specjalności instalacji sanitarnych b/o	10.02.2025r.	

Faza	Skala	Arkusz
PT	1:100	W.01