



- LEGENDA:**
- CO 1 PION C.O.  
ZASILANIE C.O.  
POWRÓT C.O.  
15x1.2 ŚREDNICA PRZEWODU
- +20 °C  
Φwym: 1680 W
- OBLICZENIOWA TEMPERATURA  
W POMIESZCZENIU,  
STRATY CIEPŁA POMIESZCZENIA  
SYMBOL GRZEJNIKA  
22-600 [1000] TYP-WYSOKOŚĆ [DŁUGOŚĆ]
- ♂ ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY

MAGDALENA OCHRYMOWICZ SAN-PROJEKT ul. Czarnogórska 10/3, 30-638 Kraków e-mail: ochrymowicz@sanproject.pl ; www.sanproject.pl	
NAZWA	WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA NA POMPĘ CIEPŁĄ, WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI PARYŻ 26 WRAMACH ZADANIA: "KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W GMINIE ŻNIN"
ADRES	PARYŻ 26, 88-400 PARYŻ, DZ. NR EWID. 34/1, obr. 0027 PARYŻ, JEDN. EWID: 041906_5 WOJ. KUJ.-POM., POWIAT ŻNIŃSKI, GMINA ŻNIN
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Ochrymowicz MAP/0442/PWOS/10
TYTUŁ RYS.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. RZUT PARTERU
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE
SKALA:	1:100
DATA:	01.02.2024
ETAP:	PROJEKT TECHNICZNY
NR RYS.	S-02