

Lututów, dnia 31 marca 2025 roku

Znak sprawy: 5/2025

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.1320) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„Przebudowa technologii kotłowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- I. Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie, ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp w odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez uczestników postępowania w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udziela odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:**

Pytania z dnia 28.03.2025 r.

1. Na jakiej podstawie została dobrana minimalna moc kotła 251kW?
2. W jakim zakresie zamawiający dopuszcza odchyłkę od mocy kotła? Badania, normy badań itp. dopuszczają odchyłki do kilku % w zależności od badanego parametru i mocy urządzenia.
3. 3. Zapisy w dokumentacji projektowej wskazują wyłącznie na jeden model, jednego producenta kotłów. Prosimy o wskazanie istotnych parametrów równoważnych oraz odchyłek od tych wartości dopuszczających minimum dwóch producentów kotłów zgodnie z PZP. Proszę o informację, czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pompy – czyli część II?

Odpowiedzi:

Ad1. Moc kotłów dobrana została na podstawie projektowego obciążenia cieplnego.

Ad2. Zamawiający dopuszcza odchyłkę od mocy kotła 2%.

Ad3. Zamawiający dopuszcza odchyłki od wartości technicznych urządzeń grzewczych w zakresie konstrukcji ujętych w dokumentacji na poziomie 2%

- II. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

--

- III. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą pozostaje bez zmian.**
- IV. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

--