Układ sieci TT:
Ochrona przeciwporażeniowa
- izolacja części czynnych
- obudowy w II klasie izolacji

Istn. linia nN 4xAL 70 mm^2
kier. ST nr 02-0467 Raszyn Pruszkowska

Istn. słup nN E-10,5/10

4xAsa 500/10
Re = / Ruz<10 ohm

Proj. kabel YAKXS 4x35 mm^2, L=20(33) m

Proj. rura DVR 75, L=2,5 m

Proj. szafa sygnalizacji świetlnej
(wg. odrębnego opracowania)

Proj. złącze ZK-1+SL-1
zasilanie sygnalizacji świetlnej

Proj. rura DVR 75, L=1 m

Proj. rura SRS 75, L=9 m

Proj. kabel YKY 4x4 mm^2, L=1(5) m

ul. Pruszkowska

Al. Krakowska

dz. 642/4 obr. 0013

dz. 642/2 obr. 0013

dz. 1236/2 obr. 0013

dz. 1/7 obr. 0014

NAZWA OPRACOWANIA	**Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3145W al. Krakowskiej i nr 3113W ul. Pruszkowskiej**		
INWESTOR	**Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30**		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**MT-Projekt Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 42A, 05-600 Grójec**		
BRANŻA: **Elektryczna**	FAZA PROJEKTU: **Projekt techniczny**		
PROJEKTOWAŁ BRANŻA DROGOWA: **mgr inż. Kamil Raćkowski**	NUMER UPRAWNIEŃ: **MAZ/0109/PWOE/19**	PODPIS	
SPRAWDZAŁ: **mgr inż. Maciej Słomski**	NUMER UPRAWNIEŃ: **MAZ/0276/PWOE/15**	PODPIS	
OPRACOWAŁ: **mgr inż. Mateusz Włodarczyk**	NUMER UPRAWNIEŃ: **- - - - -**	PODPIS	
TYTUŁ RYSUNKU: **Plan sytuacyjny - sygnalizacja świetlna**			
10.2023	SKALA: **1:500**	ARKUSZ: **1/1**	NUMER RYSUNKU: **BE.01/PT.05**