



Grudziądz, 24 października 2024 r.

KOMUNIKAT PUBLICZNY

Dotyczy: zapytanie (1) do treści SWZ oraz odpowiedź Zamawiającego (1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sprawa numer 97/2024.

Informuję, działając na podstawie treści art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**remont nawierzchni wjazdu na teren w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie gm. Dragacz**” – **sprawa numer 97/2024**, wpłynęło zapytanie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o następującej treści:

Cyt.: „1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m².

2. Przedmiar w pozycji 18 d.4 „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 76-130 pojazdów na godzinę” wskazuje na wykonanie remontu cząstkowego w ilości 0,2 t. Prosimy o podanie powierzchni i grubości łąty, którą należy wykonać w ramach remontu.”

W odpowiedzi na wniesione zapytanie Zamawiający informuje, że nie wymaga wykonania odcinka próbnego, w zakresie rozmontowanej nawierzchni.

Zamawiający określił w pozycji 18 d.4 Przedmiaru robót budowlanych, dotyczącej remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej, ilość mieszanki mineralno-asfaltowej, którą należy wykonać remont nawierzchni. Zamawiający wymaga wbudowania mieszanki w ilości 0,2 t w jedną łątę o powierzchni 1x1 m co odpowiada grubości około 0,08 m.

KOMENDANT

płk Robert SZUMNY

Wykonano w 1 egz.
Egz. Nr 1 – ad acta T 2712
M.A. (tel. 261 48 32 90)
24.10.2024 r.

Miejsce publikacji: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/995698>
Opublikowano dnia: 24.10.2024 r.