



Pruszków, 28.03.2025 r.

WSR.271.4.15.2025 (84)

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy postępowania na: **Zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Pruszków, w tym jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, jednostek kultury oraz Urzędu Miasta Pruszkowa, na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego oraz sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przez jednostki Gminy Miasto Pruszków za pośrednictwem mikroinstalacji fotowoltaicznej**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 roku, poz. 1320), Zamawiający zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający dopuści rozliczanie za wykorzystaną energię w zł/MWh, z uwzględnieniem przelicznika MWh na kWh na fakturze?

Odpowiedź:

Zgodnie z przyjętymi zasadami przez OSD tj. PGE Dystrybucja SA, dane o pobranej energii elektrycznej są rejestrowane i przekazywane odbiorcom w KWh, dlatego też Zamawiający nie zgadza się na rozliczanie wykorzystanej energii w zł/MWh, biorąc również pod uwagę fakt, że dane o szacunkowej ilości energii, podane w załączniku do SWZ – Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej Gminy Miasto Pruszków – odnoszą się do KWh; tak samo jest w przypadku załącznika 1a do SWZ - formularza cenowego.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający dopuści rozliczanie ewentualnych nadwyżek energii wyprodukowanych w instalacji wytwórczej, na podstawie cen wynikających z informacji publikowanej przez Prezesa URE, w sprawie średnich kwartalnych cen sprzedaży energii elektrycznej, pomniejszonych o marżę Wykonawcy w wysokości 60 zł/MWh?

Odpowiedź:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 3 z dnia 12.03.2025, Zamawiający dopuszcza rozliczanie ewentualnych nadwyżek produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, w cenach wynikających z informacji publikowanej przez Prezesa URE, w sprawie średnich kwartalnych cen sprzedaży energii elektrycznej.

Pytanie nr 56

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie danych dotyczących planowanego dodatkowego źródła wytwórczego energii, którego uruchomienie przewidywane jest na drugą połowę roku 2026. Czy będzie to instalacja fotowoltaiczna, czy źródło wytwórcze innego rodzaju? Czy będzie to mikroinstalacja czy mała instalacja wytwórcza? Ile wyniesie szacowana moc zainstalowana tego źródła? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy na odkup ewentualnych nadwyżek energii wyprodukowanych w instalacjach, na wzorze umowy stosowanym powszechnie przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Planowane, dodatkowe źródło wytwórcze energii, będzie mikroinstalacją fotowoltaiczną o łącznej mocy jednostek wytwórczych 19,2 KW.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 12.03.2025, umowa na wytwarzanie energii elektrycznej za pośrednictwem mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz sprzedaż tej energii, będzie zawarta na podstawie warunków zaproponowanych przez Wykonawcę, po ich uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem wymagań określonych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Pytanie nr 57

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen będący przedmiotem zamówienia został oszacowany na podstawie rzeczywistego zużycia energii w poprzednich latach.

Odpowiedź:

Wskazany w postępowaniu wolumen ilości energii elektrycznej, będący przedmiotem zamówienia, został oszacowany na podstawie rzeczywistego zużycia energii w latach poprzednich.

Pytanie nr 58

Załącznik nr 4 do SWZ (Wzór umowy) Paragraf 6 ust. 7 – Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści tego zapisu na: „ Wykonawca zobowiązany jest do załączania do każdej faktury szczegółowej specyfikacji zawierającej dane: numery PPE, ich adresów, ilości pobranej energii w okresie rozliczeniowym oraz wysokości naliczonych opłat”. Operator Sieci Dystrybucyjnej nie ma obowiązku przekazywania wskazań liczników energii.

Odpowiedź:

W związku z modyfikacją załącznika nr 4 do SWZ tj. wzoru umowy w § 6 ust. 7, warunkującej obowiązek zamieszczania przez Wykonawcę w specyfikacji do faktury, danych w zakresie wskazań liczników energii na początku i końcu okresu rozliczeniowego, od pozyskania tych danych przez Wykonawcę od OSD, prośba Wykonawcy stała się bezprzedmiotowa.

**PREZYDENT MIASTA
PRUSZKOWA**

/-/ Piotr Bąk

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
e-mail: wsr@miasto.pruszkow.pl tel. (+48 22) 735 87 97