



Gdynia, dnia 14.04.2025 r.

ZBILK.IOZP.PH.241.P.5.2025

Dotyczy postępowania: „Zmiana sposobu ogrzewania – likwidacja pieców na paliwo stałe 2025 r.”

Wyjaśnienia treści SWZ nr 6

Zamawiający Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) dalej Pzp udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Pytanie od Wykonawcy

Dotyczy części 1. Jak ma być zatytułowany kosztorys dotyczący ul. Morskiej 110/27. W SWZ jest Gdynia ul. Morska 110/27, po otwarciu pliku z dokumentacją, przedmiar ma tytuł Gdynia ul Dąbrowskiego 14.

1. Wyjaśnienia

Adres na tytule przedmiaru „Dąbrowskiego 14” to błąd edytorski. Przedmiar dotyczy adresu „Morska 110/27” i tak prosimy zatytułować kosztorys do oferty.

2. Pytanie od Wykonawcy

Dotyczy wszystkich 3 części. Czy kuchenki gazowe mają być ujęte w kosztorysach tam gdzie nie ma zastrzeżenia w opisie pozycji " dostawa użytkownika" ?

2. Wyjaśnienia

We wszystkich kosztorysach nie należy ujmować kuchenek gazowych jako dostawy urządzenia, a jedynie wykonanie podejść do nich i ich podłączenie. Tam, gdzie są istniejące kuchenki należy je w trakcie realizacji podłączyć o ile są w dobrym stanie technicznym. O ile ich stan techniczny wyklucza możliwość ich ponownego użycia i w przypadku braku kuchenek istniejących przedmiar przewiduje podłączenie kuchenek po ich zakupie przez lokatora.



Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

.....