

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.

Część X – Kształtki stalowe:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Kołnierz płaski stalowy gwintowany, Ø 50/32 mm | – 2 szt. |
| 2. Kołnierz płaski stalowy gwintowany, Ø 50/40 mm | – 2 szt. |
| 3. Kołnierz płaski stalowy gwintowany, Ø 50/50 mm | – 10 szt. |
| 4. Kołnierz płaski stalowy gwintowany, Ø 80/50 mm | – 5 szt. |
| 5. Kołnierz stalowy pełny, Ø 50 mm | – 1 szt. |
| 6. Kołnierz stalowy pełny, Ø 100 mm | – 1 szt. |
| 7. Kołnierz stalowy pełny, Ø 150 mm | – 1 szt. |
| 8. Kołnierz przejściowy, Ø 150/100 mm | – 2 szt. |
| 9. Przepustnica międzykołnierzowa, Ø 150 mm | – 1 szt. |
| 10. Przepustnica międzykołnierzowa, Ø 600 mm | – 2 szt. |
| 11. Zawór zwrotny klapowy kołnierzowy, Ø 150 mm | – 5 szt. |
| 12. Króciec stalowy L=150, Ø 150 mm | – 2 szt. |
| 13. Króciec stalowy L=200, Ø 150 mm | – 2 szt. |

Wymagania techniczne:

1. wykonane ze stali;
2. zabezpieczone powłoką galwaniczną;
3. gwint w kołnierzach umożliwiający połączenie z przewodem wodociagowym;
4. zastosowanie do rur wody pitnej o ciśnieniu 1,0 MPa, kołnierze owiercone na ciśnienie 1,0 MPa;
5. grubość kołnierza min. 20mm ± 2 mm.