

Znak sprawy: RTB/51/49/2024

Nr pisma: RTB/236/7005/MK/2024

Kraków, dn. 08.05.2024 r.

FDELITA Piotr Frosztęga
ul. Fredry 4f/14
30-605 Kraków

Dot.: **warunków technicznych zabezpieczenia sieci ciepłowniczej dla zadania pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla przebudowy ulicy wewnątrz osiedlowej wraz z budową miejsc postojowych w os. Willowym w rejonie budynków nr 21-27 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia”.**

Odpowiadając na Państwa pismo wraz z dołączonymi materiałami dot. sprawy j/w, MPEC S.A. w Krakowie informuje, że w granicach planowanej inwestycji w rejonie budynków nr 21-27 na os. Willowym znajdują się:

Wariant I - istniejąca preizolowana sieć ciepłownicza 2xDN50 w zakresie której jest planowane poszerzenie jezdni, oraz preizolowana sieć ciepłownicza 2xDN40, w zakresie której planowana jest budowa chodnika oraz opaski drogowej.

Wariant II - istniejąca preizolowana sieć ciepłownicza 2xDN50 i DN40, w zakresie której jest planowana budowa opaski drogowej – brak innych skrzyżowań.

Dla w/w infrastruktury ciepłowniczej określamy następujące **warunki techniczne zabezpieczenia**:

1. Podczas zagęszczania terenu nad rurociągami ciepłowniczymi należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość uszkodzenia zewnętrznego płaszcza rurociągów.
2. Informacje odnośnie rzędnych posadowienia istniejących sieci ciepłowniczych przebiegających w zakresie planowanej inwestycji można uzyskać w Dziale Kontroli Wewnętrznej naszego przedsiębiorstwa tel. (12) 64-65-390 lub (12) 64-65-391.
3. Wszelkie prace ziemne prowadzone w rejonie przebiegu sieci ciepłowniczych należy prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz pod nadzorem Zakładu Produkcyjno-Eksploatacyjnego „Wschód”, os. Kolorowe 11, tel. 12 646 58 41.
4. O terminie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia należy powiadomić telefonicznie lub osobiście w/w Zakład z tygodniowym wyprzedzeniem.
5. W razie przypadkowego naruszenia infrastruktury ciepłowniczej podczas prac wykonawczych należy niezwłocznie powiadomić w/w Zakład, a następnie naprawić powstałe szkody staraniem i na koszt Inwestora.

Niniejsze pismo zachowuje ważność przez okres 2 lat od daty jego wydania.

Integralną częścią niniejszego pisma są opieczetowane załączniki graficzne.

W dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy powoływać się na znak sprawy umieszczony na wstępie niniejszego pisma.


CZŁONEK ZARZĄDU
os. pełnomoc. u
mgr inż. Witold Warzecha

Otrzymują:

1 x Adresat + załączniki

1 x PW

1 x RTB a/a