

ZP.271.3.6.2025

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. **Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Rypinie**
Numer postępowania **ZP.271.3.2025**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 2 kwietnia 2025 roku i zmieniam SWZ w następujący sposób.

Pytanie 1

Proszę udostępnić przedmiary/kosztorysy nakładcze w formacie ATH.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający załącza przedmiary robót w formacie ATH dla poszczególnych części zamówienia, które zostają zamieszczone pod nazwą „Załącznik Nr 1 do Wyjaśnień i zmiany treści SWZ – Przedmiary robót ATH”.

Ponadto Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót (pliki .ath] mają charakter poglądowy/informacyjny i nie mogą stanowić wyłączonej podstawy wyliczenia ceny oferty. Wartości przedstawione w przedmiarach robót służą celom pomocniczym przy wyliczeniu ceny oferty, przy czym oferowana przez wykonawcę cena stanowi ceną ryczałtową, w związku z czym winna uwzględniać wszystkie nakłady, które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ, na podstawie dokumentacji projektowej.

Zmiana treści SWZ

1. Zamawiający wprowadza w Załączniku Nr 1e do SWZ – Dokumentacja projektowa – Część 5 dodatkowe rysunki rzutów kondygnacji z oznaczeniem pomieszczeń, w których przewidziano rozbiórki i odtworzenia posadzek z okładzinami z płytek gres i lastryko oraz rozbiórki i odtworzenia okładzin ścian z płytek ceramicznych. Ponadto załącza się inwentaryzację kondygnacji z uszczegółowieniem wymiarowania pomieszczeń objętych ww. pracami. Oznaczenia nie obejmują rozbiórek i odtworzeń „pasów” posadzek betonowych nad projektowanymi trasami podposadzkowych przewodów kanalizacji sanitarnej.

Powyższe dokumenty zamieszczone zostają pod nazwą „Załącznik Nr 2 do Wyjaśnień i zmiany treści SWZ – 04.04.2025 r.”.

Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2. Zamawiający w Załączniku Nr 1e do SWZ – Dokumentacja projektowa – Część 5 uzupełnia opis technicznym PT punkt „5.1 Zakres prac” działu „5. Rozwiązania projektowe remont budynku po wykonaniu prac” o dodatkową poz. nr 10 o następującej treści:
„W pomieszczeniach szatni przy sali gimnastycznej oznaczonych numerami 78, 79, 84, 85, 90 na istniejących posadzkach z żywic epoksydowych należy wykonać posadzkę z wywinięciem cokołowych $h = 8$ cm z wykładziny rulonowej PCV o wysokiej ścieralności (klasa T), heterogeniczna o grubości całkowitej min. 3 mm i grubości warstwy użytkowej min. 0,5 mm”.
3. Zamawiający w Załączniku Nr 1e do SWZ – Dokumentacja projektowa – Część 5 wprowadza do przedmiaru robót branży wod.-kan. dodatkową pozycję nr 165 uwzględniającą wykonanie posadzek z wykładzin PCV.
Powyższy przedmiar robót uwzględniający dokonaną zmianę zamieszczony zostaje pod nazwą „Załącznik Nr 3 do Wyjaśnień i zmiany treści SWZ – SP 3 Przedmiar woda i k.s. – 04.04.2025 r.”.