



ZP.271.6.2025

Trzebnica, 12.05.2025 r.

WYJAŚNIENIA NR 5 SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr ZP.271.6.2025 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Trzebnica (polegająca na wymianie opraw na ledowe).**”

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 tj. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:**

Pytanie 45:

Czy wraz z wymianą należy wymienić przewody zasilające oraz zabezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający w wyjaśnieniach nr 4 specyfikacji warunków zamówienia, zmianie nr 4 treści specyfikacji warunków zamówienia, zmianie nr 4 terminu składania ofert z dnia 08.05.2025 r. omyłkowo wskazał – „patrz odpowiedź na pyt. 34”. Właściwa powinna być odpowiedź „patrz odpowiedź na pyt. 29”.

Pytanie 46:

Ze względu rozległy charakter zakresu zadania ograniczony czasowo oraz na konieczność przeprowadzenia prac pod napięciem na sieciach napowietrznych skojarzonych TAURON zwracamy uwagę, że konieczne jest posiadanie przez Wykonawców min. dwóch trzyosobowych brygad monterów, którzy posiadają uprawnienia do prac pod napięciem oraz przeszli weryfikację i egzamin BHP w TAURON. Wykonawca prac powinien wykazać na etapie ofertowania, że dysponuje własnymi brygadami odpowiednio przeszkolonych monterów.

W związku z powyższym proponujemy zawarcie następującego zapisu w rozdz. VI „Warunki udziału w postępowaniu” SWZ:

„Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania przeszkolonym personelem jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada min. 6 osób posiadających uprawnienia do prac w technologii PPN oraz jednocześnie posiadających upoważnienie TAURON do wykonywania prac pod napięciem na napowietrznych liniach elektroenergetycznych do 1kV.”

Odpowiedź:



Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 47:

Ze względu na niedawno zaktualizowaną procedurę dopuszczania i wystawiania poleceń do prac pod napięciem (w technologii PPN) zwracamy uwagę, że Wykonawcy powinni dysponować min. jedną osobą pełniącą obowiązki kierownika robót elektrycznych i jednocześnie posiadającą upoważnienie TAURON (wydane nie wcześniej niż 2 lata wstecz od terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu) do wydawania poleceń na wykonywanie pracy pod napięciem i organizowanie prac pod napięciem na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A.

W związku z powyższym proponujemy zawarcie następującego zapisu w rozdz. VI „Warunki udziału w postępowaniu” SWZ:

„Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania przeszkolonym personelem jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada min. 1 osobę pełniącą obowiązki kierownika robót elektrycznych i jednocześnie posiadającą upoważnienie TAURON do wydawania poleceń na wykonywanie pracy pod napięciem i organizowanie prac pod napięciem na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A.”

Odpowiedź:

Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 48:

W odpowiedzi na pytanie 23 Zamawiający dopuścił stosowanie opraw z kloszem przeźroczystym w obudowie w kolorze czarnym tzw. „szyszka”, natomiast w odpowiedzi na pytanie 24 Zamawiający wymaga stosowania opraw z kloszem przeźroczystym w obudowie w kolorze czarnym tzw. „szyszka”. Prosimy o doprecyzowanie tej informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga stosowania opraw z kloszem przeźroczystym w obudowie w kolorze czarnym tzw. „szyszka” w zakresie opraw parkowych wiszących.

Pytanie 49:

W odpowiedzi na pytanie 21 Zamawiający określił: "Dla opraw parkowych Zamawiający zmienia wymagania dot. efektywności świetlnej wszystkich opraw zaoferowanych przez Wykonawcę. Dla opraw drogowych dopuszcza się stosowanie opraw o efektywności ≥ 135 lm/W. Oprawy parkowe nie będą brane pod uwagę w kryterium oceny ofert.". Czy nastąpiła tutaj omyłka pisarska i Zamawiający chciał określić "Dla opraw parkowych dopuszcza się



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

stosowanie opraw o efektywności $\geq 135 \text{ lm/W}$."

Odpowiedź:

Tak, dla opraw parkowych dopuszcza się stosowanie opraw o efektywności $\geq 135 \text{ lm/W}$.

Sporządziła:

Oliwia Olendzka

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

