



Oznaczenia aparatów	F1		Q1	Q2	Q1	Q2	Q3	Q4	Q3
Oznaczenia zacisków									
Opis	Ochronnik przepięciowy		WLZ do RG obw. do Ppoż	Wyłącznik ochronny sekcji II	Obw. 400V gn.wtyk.	Obw.230V gn.wtyk.	Obw. 230V gn.wtyk.	Obw. 230V gn. wtyk.	Wyłącznik ochronny sekcji III
Moc									
Długość kabla			5x1,5mm2						
Przekrój kabla			5x10,0mm2		5x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	
Typ kabla			YDY		YDY	YDY	YDY		

Strażnica Białóżewin

Rozdzielnica NN

Nr. projektu:	Strażnica Białóżewin	C		F	
Nr. rysunku:		B		E	
		A		D	
Data:		Autor:		Nr. akusza:	3 / 6

SCHEMAT ROZDZIELNICY NR 2

NAZWA INWESTYCJI / ZAMIERZENIE BUDOWLANE	MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W BIAŁOŻEWINIE / ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W BIAŁOŻEWINIE	
INWESTOR	GMINA ŻNIN UL. 700-LECIA 39, 88-400 ŻNIN	
ADRES INWESTYCJI	działka nr ewid. 162, obręb Białóżewin, gm. Żnin	
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Poleć upr. nr WRR-I-7131-5/02 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 13.12.2024 r.
SPRAWDZAJĄCY	inż. Łukasz Olejnik upr. nr KUP/0072/PWOE/08 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 13.12.2024 r.
Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl		NR RYSUNKU E6