

Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów
tel. 017 865 92 19, faks 017 865 92 23

Dział Eksploatacji
tel. 017 865 92 31
zg@rzeszow.ksg.pl

Zakład Usług Projektowych
Grzegorz Kalamarz
ul. Krakowska 5
37-200 Przeworsk

Wasz znak:

Rzeszów, 12.07.2011r

Nasz znak: KSGIII/OTE/68c/10/2/11

Dot.: uzgodnienia PB kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stępina z częścią miejscowości Glinik Górny i Cieszyna.

Szanowny Panie
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie – Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie w odpowiedzi na pismo uprzejmie informuje, że uzgadnia PB jw. na warunkach:

1. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej uzyskać w trybie określonym prawem budowlany pozwolenie.
2. Kanalizację sanitarną wykonać pod istniejącymi gazociągami zgodnie z normą PN-91/M-34501, oraz pismem ZG Rzeszów znak: TE-34/10/02 z dnia 2002-04-24. Końce rury ochronnej (osłonowej) na kanalizacji sanitarnej muszą być wyprowadzone na odległość minimum 2m od zewnętrznej ścianki gazociągu mierząc w płaszczyźnie poziomej prostopadle do osi gazociągu.
3. Rozpoczęcie robót prosimy zgłosić do Rejonu Dystrybucji Gazu Strzyżów, przedkładając pozwolenie na budowę, uzgodnienia oraz podkład mapowy z projektu z podkolorowanymi gazociągami.
4. Roboty ziemne w rejonie istniejących gazociągów wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika RDG Strzyżów.
5. Wszystkie skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z istniejącymi gazociągami przed zasypaniem prosimy zgłosić do odbioru w RDG Strzyżów (sprawdzić m.in. odległość pionową w skrzyżowaniu oraz stan techniczny gazociągu).
6. Naprawy ewentualnych uszkodzeń izolacji gazociągów stalowych dokona odpłatnie RDG Strzyżów po uprzednim zleceniu z podaniem warunków płatności.
7. Przed zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej należy zlikwidować kolizje istniejących przykanalików i szamb w stosunku do naszych gazociągów. Uwidocznienie tego faktu należy przedstawić na inwentaryzacji powykonawczej.

8. W przypadku konieczności przebudowy (zabezpieczenia) istniejących gazociągów należy zwrócić się do tutejszego zakładu o wydanie warunków technicznych na ich przebudowę.
9. Odbiór końcowy zadania warunkuje się dostarczeniem do RDG Strzyżów inwentaryzacji powykonawczej oraz spisaniem protokołu końcowego.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat + 2 egz. PB
2. RDG Strzyżów
3. OTE a/a + 1 egz. PB

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Dystrybucji

Adam Typrówicz