UWAGI OGÓLNE:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W ŚWIETLE ŚCIAN WYKOŃCZONYCH.
WYMIARY ŚLUSARKI OKIENNEJ PODANO W ŚWIETLE OTWORU W MURZE
WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OŚCIEŻNICY - OTWORY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO DRZWI I OKIEN PRODUCENTA. PRZED REALIZACJĄ DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW
3. NA OZNACZENIU DRZWI PODANO MINIMALNE WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA-OTWORY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO DRZWI I OKIEN PRODUCENTA.
PRZED REALIZACJĄ DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW
4. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W OPISIE ORAZ UJĘTE W OPISIE, A NIE UJĘTE NA RYSUNKACH NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK, JAKBY BYŁY UJĘTE WSZĘDZIE.
WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TYM W PRZEPISACH BHP.
8. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ODPOWIEDNIEJ BRANŻY.
9. PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZONE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) RÓWNEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO.
10. WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZONE PRZEZ STREFĘ POŻAROWĄ, KTÓREJ NIE OBSŁUGUJĄ, POWINNY BYĆ OBUDOWANE I USZCZELNIONE ELEMENTAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) WYMAGANEJ DLA ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH, BADŹ TEŻ BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPOŻAROWE PRZEPUSTY ODCINAJĄCE.
11. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.

Istniejący kanał nawiewny
H=2,26m
327
18
135
-0.67
533,5
487
90
79
SG
Rozbiórka istniejącej ścianki oddzielającej
Demontaż zbiorników oleju
84
179
EI30
PW031 26,39 m²
POM. INSTALACYJNE (BYŁY MAG. OLEJU)
H=3,60m
50,5
EI30
80
170
369,5
RG
RF
WP
490,5
85
38
Projektowana studnia zbiorcza Ø800, H=1,5m
291,5
STACJA UZDATNIANIA WODY KOTŁOWEJ
SZ
H=1,90m
PW030 14,13 m²
POM. INSTALACYJNE
362,5
79,5
43
-1,24
Istniejący kanał wywiewny kotłowni wyposażony w klapę p. poż.
88
RE160
RO1
FO
WP
Wokół zlewu wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 160 cm
105
70
180
D2
EI30
81
152
151,5
-0.60
19,5
80
14
Projektowana studnia schładzająca Ø1000, H=1,5m
612,5
N1 C.O.
54
1,5%
2x18,44
30
53
113
H=2,69m
90
92
Proj. doprowadzenie świeżego powietrza Ø300, z wykorzystaniem otworu istniejącego wentylatora
Tymczasowe poszerzenie otworu drzwiowego - w związku z demontażem istniejących urządzeń oraz montażem nowych pieców gazowych.
Wykonać nadproże w konstrukcji stalowej - nadproże NS1 - wysokość naprożа dostosować do wysokości montażowej wybranego producenta drzwi.
EI30
D1
80
200
92
20
+/-0,00
99
-0.20
Montaż balustrady zabezpieczającej w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo kolor RAL 7016
Montaż balustrady do posadzki
Wysokość balustrady 110 cm.
Schody w konstrukcji stalowej pomalować proszkowo - kolor RAL 7016.
Balustradę pomalować proszkowo w kolorze RAL 7016
Wysokość balustrady 110 cm.
217
246
414
SS
118
WP
257,5
Projektowany kanał doprowadzenia świeżego powietrza Ø300
50
254
127
14
-0.45
28,3
KC MODUŁOWANY
110
146
PW029 41,52 m²
GŁÓWNE POM. KOTŁOWNI
H=4,00m
613
145
227
120,5
Postument pod kotły gazowe
WP
Projektowane kanał odprowadzenia spalin Ø350
ZAKRES OPRACOWANIA
RE160
Projektowany kanał spalinowy Ø350, z wykorzystaniem istniejącego szachtu 50x50cm
25
28
120
61,5
Istniejący kanał nawiewny kotłowni
113,5
50

OZNACZENIA GRAFICZNE :
- Istniejące ściany budynku
- Projektowane wyburzenia
- Stolarka drzwiowa przeznaczona do wymiany

eko-technologie.com
eko-technologie.com sp z .o.o.
ul. Borelowskiego 29
42-200 Częstochowa
NIP 573-294-10-93
☎/🖷 34 322 12 52
✉ biuro@eko-technologie.eu

Inwestor	Miasto Poznań Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań				
Temat	Remont kotłowni gazowej oraz rozdziału ciepła w budynku Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17 w Poznaniu				
Adres inwestycji	dz. nr ew. 11, 14/1, obręb 0051.AR_29 Poznań, jedn. ewid. 306401_1 Miasto Poznań Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań		Nr projektu: 24_021	Faza: Projekt techniczny	
Tytuł rysunku	RZUT KOTŁOWNI		Skala: 1:50	Nr rysunku: A1	
	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data opracowania
Projektował	mgr inż. arch. Izabela Kubicka	architektoniczna	37/SLOKK/2012/II		09.2024
Sprawdził	mgr inż. arch. Rafał Wochal		25/SLOKK/2022		